Obiekt nr 8 Rzut

skala 1:50



Więźba dachowa

skala 1:50



Przekrój 2-2

skala 1:50



Przekrój 1-1

skala 1:50



UWAGI

1. Wymiary podano w cm.
2. Konieczne jest sprawdzenie czy istn. grunty są zgodne z dokumentacją geotechniczną. Zgodnie z zapisem w dokumentacji należy ustanowić nadzór przez uprawionego geologa.
   Roboty ziemne należy prowadzić bardzo starannie, chroniąc grunty w wykopach przed przemarzaniem i wodami opadowymi.
   Należy zminimalizować czas między wykonaniem wykopu a jego zasypaniem. Wszelkie nadmiernie uplastycznione lub naruszone partie gruntu w wykopie należy wybrać i zastapić kruszywem naturalnym i odpowiednio zagęścić.
3. Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów bitumiczna, dwuwarstwowa
4. Wiatę obudować deskami w układzie poziomym deski 3.2x24cm do wysokości 3,0m
5. Wilgotność drewna konstrukcyjnego nie powinna przekraczać 18% wg PN-B/03150:2000
6. Maksymalny rozstaw osiowy krokwi 90cm
7. Wszystkie elementy konstrukcyjne z drewna stykające się z innymi materiałami powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim wchłanianiem wilgoci za pomocą izolacji przeciwwilgociowej (np. jedna warstwa papy).
8. Wszystkie elementy konstrukcyjne z drewna powinny być zabezpieczone
środkami trójfunkcyjnymi zwalczającymi zagrożenia: ogień, owady, oraz grzyby.
9. Murłaty mocować do słupów prętami 2x #20
10. Materiał:

Stal **B500SP EPSTAL**
A-I (St3S) TYLKO ŚREDNICA Ø6
Beton **C20/25 (B25)**
- klasa wytrzymałości na ściskanie (C) wg PN-EN206-1

Drewno klasy C24
wg. PN-EN-338:2004

Inwestor	**Gmina Czernichów, 32-070 Czernichów 2**			
Nazwa inwestycji	**Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Przeginii Duchownej**			
Lokalizacja	**dz. ew. 210, 226, 244, 228, 227/1, 229, 230, 231, 232, 233 obręb Przeginia Duchowna jednostka ewidencyjna Czernichów**			
Kategoria obiektu	**XXX, XXV, XXVI**			
Stadium	**Projekt wykonawczy**			
Obiekt	**Obiekt 8**			
Nazwa rys.	**Konstrukcja wiaty**			
Projektował: mgr inż. Robert Buczek upr. MAP/0009/POOK/06 spec. konstrukcyjna	Sprawdził: mgr inż. Miłosz Juszczyk upr. MAP/0464/PBKb/15 spec. konstrukcyjna	Data: 06.2016	Nr rys.: **K-49**	Skala: **1:50**
EKOSYSTEM	**ul. Szybisko 30, 30-698 Kraków**			