URZĄD MIEJSKI W RABCE-ZDROJU

34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2
tel. (0-18) 26-92-000, (0-18) 26-76-440, fax (0-18) 26-77-700
e-mail: urzad@rabka.pl, strona www: www.rabka.pl
NIP : 735-10-06-084, REGON: 000529166,
PKO BP S.A. Nr: 10 1020 3466 0000 9502 0004 3380

Nasz znak: S.0003.1.2018

Rabka-Zdrój, dnia. 20 MAR. 2018

Pan

Rafał Hajdyła
Radny Klubu Radnych „Nasze Miasto"

Dotyczy: zapytania z dnia 7 marca 2018 r.

W odpowiedzi na Pana zapytanie w sprawie obniżenia studzienek kanalizacyjnych w ciągu ul. Na Banię, Burmistrz Rabki-Zdroju informuje, że w dniu 9 maja 2017 roku odbyła się wizja z udziałem wykonawcy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego w celu dokonania przeglądu robót budowlanych w okresie gwarancyjnym.

W trakcie przeglądu gwarancyjnego komisja stwierdziła zaniżenia przy studniach kanalizacyjnych w granicach dopuszczalnych. Nie stwierdzono żadnych zarysowań nawierzchni wokół studni. W związku z powyższym pozostawiono nawierzchnię studni wokół studni do obserwacji.

Przeglądy gwarancyjne wykonywane są w obecności: wykonawcy, inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawicieli zamawiającego. Kolejny przegląd gwarancyjny będzie wykonywany po okresie zimowym, tj. w maju br. Wykonawca udzielił na tę drogę 6 lat gwarancji i aż do jej zakończenia przeglądy będą wykonywane co najmniej raz w roku.

BURMISTRZ
mgr inż. Filip Przybyło

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a

Wydział Strategii i Rozwoju Społeczno – Gospodarczego
tel. (0-18) 268 –04-73, 268-04-74, 268-04-75, fax (0-18) 267-77-00
e-mail: srg@rabka.pl, ik@rabka.pl, srodowisko@rabka.pl