

Czernichów, dnia 2018-05-16

Znak pisma: **IP.271.7.2018**

WYKONAWCY
(wg rozdzielnika)
STRONA INTERNETOWA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rybnej”; Nr sprawy: IP.271.7.2018.

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytania od Wykonawcy dotyczącego przedmiotowego postępowania przetargowego, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie: W udostępnionej dokumentacji jest rozbieżność. Projekt przewiduje, że konstrukcja wsporcza pod moduły fotowoltaiczne ma być zabezpieczona przez ocynkowanie, natomiast w przedmiarze przyjęto malowanie.

Ze względu na większą trwałość ocynku, wnosimy o sprecyzowanie zapisu i wskazanie na zabezpieczenie konstrukcji w ten sposób?

Odpowiedź: W związku z zaistniałą rozbieżnością w dokumentacji Zamawiający wskazuje, iż zabezpieczenie konstrukcji wsporczej pod moduły fotowoltaiczne ma być wykonane zgodnie z przedmiarem robót przez malowanie.

Niniejsze pismo staje się integralną częścią SIWZ.
Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr Maciej Gędek

Sporządzono 1 egz.:

1 egz. - A/a. + Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego + przesłano mailem do Wykonawców.