

Uwagi ogólne:
1. Całość wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Grzejniki i armaturę montować wg wytycznych producenta.
3. Wszystkie przewody wykonać z rur i kształtek o średnicach wg rozwinięcia.
4. Podejścia do grzejników należy wykonac w odległościach umożliwiających montaż głowic termostatycznych.
5. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych wypełnionych szczeliwem elastycznym o odporności ogniowej co najmniej równej przegrodzie np. silikonem budowlanym.
6. Przewody instalacji c.o. w poszczególnych pomieszczenia należy prowadzić po przegrodach budowlanych, mocując je przy użyciu odpowiednich uchwytów.
7. Należy wykonać naturalną kompensację przewodów lub kompensację typu U.
8. Przyjęte rozwiązania projektowe zweryfikować na placu budowy. W razie wątpliwości przed zakupem i montażem materiałów skontaktować się z projektantem.

– przewody powrotne instalacji centralnego ogrzewania

– przewody zasilajace instalacji centralnego ogrzewania

22–60x140 *– grzejnik ze stalowych płyt profilowanych, wyposazony w 2 elementy konwekcyjne, cztery otwory przyłączeniowe z gwintem wewnętrznym G ½,*
Grzejniki są zagruntowane oraz lakierowane proszkowo przez wypalanie w kolorze białym, Cisnienie robocze maks. 10 bar.
OBJASNIENIE:
22–60x140
22 – dwuplytowy z dwoma elementami konwekcyjnymi,
60 [cm] – wysokość 60 cm,
140 [cm] – długość 140 cm

(21) *– numeracja pionów*

dn 28 *– średnica nominalna rur [mm]*

	SOLAR'POL POLSKIE CENTRUM ENERGII ODNAWIALNEJ ul. 1–go Maja 138, 32–440 Sułkowice			
	Imię i nazwisko	Nr Upr.	Podpis	Data
Projektował	mgr inż. Krzysztof Wojas	MAP/0517/PWOS/14		02.2016
Sprawdził	mgr inż. Wanda Piekarczyk	321/78		
Format A1	Obiekt: Zespół Placówek Oświatowych w Wołowicach 32–070 Wołowice 10			Faza Proj. bud.–wyk.
Skala 1:100	Temat: Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania – rzut parteru			Nr rys. C01

Opracowanie chronione Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)