











## ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE	DW	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
SCHEMAT								
WYMIARY	150	100	100	100	100	130	100	100
W ŚWIETLE MURU	228	208	208	208	208	208	208	208
WYMIARY ZEWNĘTRZNE OSZCZECNIC	130 (90+40) 220	90 200	90 200	90 200	90 200	120 (90+30) 200	90 200	90 200
ILUŚĆ: LEWE	-	3	1	1	1	1	3	1
ILUŚĆ: PRAWE	1	5	-	2	1	-	-	-
ILUŚĆ: RAZEM	1	8 (poż EI80)	1 (poż EI80)	3	2 (poż EI90)	1 (poż EI80)	3	1 (poż EI80)
OKUCIA	zamek antywłamaniowy wpuszczany, klamka: kolor stal	zamek wpuszczany, klamka: kolor stal	zamek wpuszczany, klamka: kolor stal	zamek wpuszczany, klamka: kolor stal	zamek wpuszczany, klamka: kolor stal	zamek wpuszczany, klamka: kolor stal	zamek wpuszczany, klamka: kolor stal	zamek wpuszczany, klamka: kolor stal
MATERIAŁ	drzwi z profili stalowych zewnętrznie malowane proszkowo	drzwi stalowe pełne poź malowane proszkowo	drzwi stalowe pełne poź malowane proszkowo	drzwi laminat gładki	drzwi z profili stalowych zewnętrznie malowane proszkowo	drzwi z profili stalowych zewnętrznie malowane proszkowo	drzwi laminat gładki	drzwi z profili stalowych zewnętrznie malowane proszkowo
FAKTURA	-	-	-	drzwi gładkie	drzwi gładkie	-	drzwi gładkie	drzwi gładkie
KOLOR	RAL do ustalenia na budowie	RAL do ustalenia na budowie	RAL do ustalenia na budowie	RAL zgodnie z wytycznymi ry.s. do ustalenia na budowie (odpowiednio do koloru ścian)	RAL do ustalenia na budowie	RAL do ustalenia na budowie	RAL zgodnie z wytycznymi ry.s. do ustalenia na budowie (odpowiednio do koloru ścian)	RAL do ustalenia na budowie
SZKLENIE	wypełnienie półpełne (w dolnej części paneli, w górnej szczyła) + naswietlenie	wypełnienie półpełne (w dolnej części paneli, w górnej szczyła)	wypełnienie półpełne (w dolnej części paneli, w górnej szczyła)	bulaj w drzwiach do łazienki	wypełnienie półpełne (w dolnej części paneli, w górnej szczyła)	wypełnienie półpełne (w dolnej części paneli, w górnej szczyła)	-	wypełnienie półpełne (w dolnej części paneli, w górnej szczyła)
OSZCZECNICA	metalowa w kolorze - RAL i.w.	stalowa w kolorze - RAL i.w.	stalowa w kolorze - RAL i.w.	drewniana lub metalowa w kolorze - RAL i.w.	stalowa w kolorze - RAL i.w.	stalowa w kolorze - RAL i.w.	drewniana lub metalowa w kolorze - RAL i.w.	stalowa w kolorze - RAL i.w.
OPASKA	-	prosta, bez frezów, 4-6cm, RAL i.w.	prosta, bez frezów, 4-6cm, RAL i.w.	prosta, bez frezów, 4-6cm, RAL i.w.	prosta, bez frezów, 4-6cm, RAL i.w.	prosta, bez frezów, 4-6cm, RAL i.w.	prosta, bez frezów, 4-6cm, RAL i.w.	prosta, bez frezów, 4-6cm, RAL i.w.
AKCESORIA	nośka podtrzymująca	samozamknięcz w okesłonych drzwiach	samozamknięcz	-	samozamknięcz	samozamknięcz	samozamknięcz	samozamknięcz
UWAGI	- drzwi zewnętrzne profilowe z naswietlaniem uchylnym - drzwi odciepiane o wsp. U min 1,7 W/m <sup>2</sup> K - drzwi i naswietle przystosowane do oświetlania siłowniakami	- drzwi bezprogowe - przed wykonaniem osiadczyzny wymiar otworu budowlanego należy sprawdzić pod kątem wytycznych montażowych wybranego producenta stolarki poź. - drzwi poź EI30	- drzwi bezprogowe - przed wykonaniem osiadczyzny wymiar otworu budowlanego należy sprawdzić pod kątem wytycznych montażowych wybranego producenta stolarki poź. - drzwi poź EI60	- drzwi proste wewnętrzne płytowe fabrycznie wykonane pełne - drzwi do łazienki i magazynu pościeli podcięcie (gwarantowana wentylacja min 0,022m <sup>2</sup> ) - w dolnym pasie oraz przy klamce nakleić pas stalowy zabezpieczający przed zabrudzeniami - bulaj - na wys. wzroku dziecka	- drzwi bezprogowe - przed wykonaniem osiadczyzny wymiar otworu budowlanego należy sprawdzić pod kątem wytycznych montażowych wybranego producenta stolarki poź. - drzwi poź EI30	- drzwi bezprogowe - przed wykonaniem osiadczyzny wymiar otworu budowlanego należy sprawdzić pod kątem wytycznych montażowych wybranego producenta stolarki poź. - drzwi poź EI80	- drzwi proste wewnętrzne płytowe fabrycznie wykonane pełne - drzwi do łazienki i magazynu pościeli podcięcie (gwarantowana wentylacja min 0,022m <sup>2</sup> ) - w dolnym pasie oraz przy klamce nakleić pas stalowy zabezpieczający przed zabrudzeniami	- drzwi bezprogowe - przed wykonaniem osiadczyzny wymiar otworu budowlanego należy sprawdzić pod kątem wytycznych montażowych wybranego producenta stolarki poź. - drzwi poź EI80

drzwi - wc dzieci	drzwi - prysznic
<div>  </div>	<div>  </div>
<div> <div> <div>-</div> <div>drzwi dwuskrzydłowe na zawiasach: otwierane na zewnątrz; gałki: kolor siał</div> </div> <div> <div>100 (do zdjęcia z natury)</div> <div>100-120cm</div> </div> </div>	<div> <div>-</div> <div>drzwi szklane na zawiasach: otwierane na zewnątrz; gałki: kolor siał</div> </div> <div> <div>90 (do zdjęcia z natury)</div> <div>200</div> </div>
<div> <div>-</div> <div>drzwi dwuskrzydłowe na zawiasach: otwierane na zewnątrz; gałki: kolor siał</div> </div> <div> <div>4</div> <div>1</div> </div>	<div> <div>-</div> <div>drzwi dwuskrzydłowe na zawiasach: otwierane na zewnątrz; gałki: kolor siał</div> </div> <div> <div>4</div> <div>1</div> </div>
<div> <div>systemowe, HPL, laminat gładki</div> <div>drzwi gładkie</div> </div>	<div> <div>szkło hartowane, bezpieczne</div> <div>drzwi gładkie</div> </div>
<div> <div>RAL, odpow. do wybranych kolorów w razie: zgodnie z wybranymi tys. AR.01,12</div> <div>-</div> </div>	<div> <div>-</div> <div>-</div> </div>
<div> <div>brak - montaż na systemowych zawiasach</div> <div>brak</div> </div>	<div> <div>brak - montaż na systemowych zawiasach</div> <div>brak</div> </div>
<div> <div>-</div> <div>-</div> </div>	<div> <div>-</div> <div>-</div> </div>

UWAGA: przy projektowaniu lub prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie w naturze. W razie wystąpienia różnic w stosunku do projektu - wprowadzić stosownie poprawy aż do zgody Projektanta lub inwestora. Względem na sposób wyznaczania i zobrażania wymiarów jednostkowych w stosowanych programach typu CAD - może wystąpić niezgodność sumy wymiarów cząstkowych z wymiarami złącznymi.

Rysunek architektoniczny projektu budowlanego rozpatrywać łącznie z odpowiednimi rysunkami projektu konstrukcyjnego i projektów branżowych instalacyjnych.

Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien zapoznać się ze wszystkimi dokumentacją branżowymi.

Odczytanie wymiarów surowych otworów drzwiowych i okennych należy skontrolować z wybraniem producenta i dostawcą stolarki.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.  
rzsunek ani żaden jego fragment nie mogą być reproduktowane lub powielane bez zgody autora.

[illegible]

Projektant:	Specjaliz.: arch.	Wz. uprawnień:	Podpis:	Reakcja:	ferrotenso
mgr inż. arch. Mirosław BARCİK		23/06/SLOKK		ARCH.	
Specjalizacja:				Data:	
				Statek:	1:50

mgr inż. arch. Agnieszka Siwek LEK	arch	21/10/SŁOKKII			
Odpowiedzi:					
mgr inż. arch. Anna NOWAK-BAROK					
Nazwa projektu:					

AR.02

18

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ