

Wyjaśnienia nr 2

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

**„Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gołyszynie, w gminie Skala
poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska do gry w koszykówkę, siatkówkę, tenis
i badminton oraz utworzenie terenu rekreacyjnego”**

Pytanie nr 1:

Proszę o jednoznaczne wskazanie materiału z jakiego ma być wykonana mała architektura (stal, drewno) - w opisie wskazana jest informacja "lub", natomiast cena między stalą nierdzewną, a ocynkowaną i między konkretnymi rodzajami drewna - jest znacząca - dotyczy koszty na śmieci.

Odpowiedź Zamawiającego:

Kosze do segregacji odpadów powinny być wykonane zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej, część IV.

Elementy drewniane w koszu należy dostosować do pozostałych obiektów małej architektury. Drewno - ze wskazanych do wyboru, ale po dokonaniu wyboru, w pozostałych elementach małej architektury zastosować w jednolitej kolorystyce.

Elementy stalowe kosza - ze stali ocynkowanej + malowanie proszkowe w kolorze grafitowym.

Pytanie nr2:

W związku z udzielonymi odpowiedziami proszę o wyjaśnienie kwestii gwarancji na nasadzenia. Jeśli za pielęgnację odpowiada administrator terenu - w przypadku potencjalnych strat w nasadzeniach - jak Zamawiający zamierza udowodnić Wykonawcy, że rośliny uległy obumarciu z powodu złej jakości materiału-a nie nieprawidłowej pielęgnacji (np. zbyt rzadkiemu podlewaniu).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zamierza dochować należytej staranności w trosce o zieleni, której zakup zostanie sfinansowany ze środków publicznych.


Gatunek zieleni wskazany do dokonania nasadzeń nie wymaga specjalistycznych zabiegów pielęgnacyjnych.

Pytanie nr 3:

Ponadto w związku z udzieloną odpowiedzią dot. nawierzchni poliuretanowej - informujemy, że nie ma takiej nawierzchni, która opiera się o obowiązującą normę PN-EN 14877:2014 o wskazanym przez Zamawiającego układzie. W układzie przybliżonym jest nawierzchnia 8+8 (8mm SBR plus 8 mm EPDM). Proszę zatem przy udzieleniu odpowiedzi o odniesienie się do istniejących produktów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Prosimy o wykonanie nawierzchni zgodnie z obowiązującą normą. Można wykonać natrysk o łącznej grubości 15mm tj. 13mm SBR i ścieralna/użytkowa EPDM 2mm. Wszystkie wartości z tabeli w normie PN-EN 14877:2014-02 muszą być spełnione, a podbudowa dostosowana do nawierzchni i obciążenia.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Skała

Krzysztof Wójtowicz