


PODESTY WSPORCZE ANTYZALEWOWE DLA  
DMUCHAW

RZUT Z GÓRY



ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DLA JEDNEGO PODESTU:

- 1.PROFIL ZAMKNIĘTY 100x100x6mm O DŁUGOŚCI 1410mm - STAL ZWYKŁA - 4 KPL.
- 2.RAMA Z PROFILU ZAMKNIĘTEGO 80x80x5mm O DŁUGOŚCI: 850X5= 4250mm - STAL ZWYKŁA - 1 KPL.
- 3.PROFIL ZAMKNIĘTY 50x50x4mm O DŁUGOŚCI 1365mm - STAL ZWYKŁA - 6 KPL.
- 4.BLACHA 200x200x5mm - STAL ZWYKŁA - SPAWANA DO NOGI PODESTU - 4 KPL
- 5.BLACHA 850x850x5mm - STAL ZWYKŁA - SPAWANA DO NÓG PODESTU - 1 KPL

UWAGI:

-PROFILE ŁĄCZYĆ ZA POMOCĄ SPAWANIA.

-GRUBOŚĆ SPOIN CZOŁOWYCH W POŁĄCZENIACH SPAWANYCH PRZYJMOWAĆ RÓWNĄ GRUBOŚCI CIEŃSZEJ Z ŁĄCZONYCH CZĘŚCI, GRUBOŚĆ SPOIN PACHWINOWYCH PRZYJMOWAĆ RÓWNĄ NIE MNIEJ NIŻ 0,2 GRUBOŚCI GRUBSZEJ CZĘŚCI W POŁĄCZENIU (min 2,5mm) I NIE WIĘCEJ NIŻ 0,7 GRUBOŚCI CIEŃSZEJ CZĘŚCI W POŁĄCZENIU (max. 16mm).

-STOSOWAĆ STAL ZWYKŁĄ

-WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE SPRAWDZAĆ NA BUDOWIE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT

- WYMIARY PODANO W mm

PRO - IN - MAT

ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH I WYKONAWSTWA INSTALACJI SANITARNYCH PRO-IN-MAT  
33-100 TARNÓW UL UJEJSKIEGO 12 , TEL. 146272637, e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:  
„REMONT-MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁKACH  
nr 532/2 i 534/2 Rzuchowa gm. Pleśna. W m.RZUCHOWA, GMINA PLEŚNA.”

INWESTOR: GMINA PLEŚNA 33-171 PLEŚNA - WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

TYTUŁ: PODESTY WSPORCZE  
ANTYZALEWOWE DLA DMUCHAW

SKALA RYSUNKU:  
1:20

PROJEKTANT:  
mgr inż. MAREK MATYJEWICZ - BUA 8346/132 i 169/88  
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNA

DATA:  
2022 - 01

PODPIS

NR RYSUNKU:  
K-6

OPRACOWAŁ:  
mgr inż. JACEK SZOSTEK  
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNA

2022 - 01

NUMER STRONY: