













Przekaźniki T do współpracy z czujnikami termicznymi i czujnikami wilgoci jeżeli takie są wymagane, dostarcza dostawca branży technologicznej.
Dokładny sposób montażu należy uzgodnić z dostawcą przekaźnika i mieszadła.

Mieszadło M13

P=1,8kW
In=ok.4,8A
Un=400V



Szafka SV30
wym. 300x300x180
z poliwęglanu
z pokrywą szarą
z płytą montażową

Szafa SZS3A

Skrzynka SV30

Reaktor III/2

Obiekt

PRO - IN - MAT

ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH I WYKONAWSTWA INSTALACJI SANITARNYCH PRO-IN-MAT
33-100 TARNÓW UL UJEJSKIEGO 12 , TEL. 146272637, e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
„REMONT-MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA DZ. nr 532/2 i 534/2 Rzuchowa gm. Pleśna. w m. RZUCHOWA, GMINA PLEŚNA."

INWESTOR: GMINA PLEŚNA, ZGK W PLEŚNEJ 33-171 PLEŚNA - WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

TYTUŁ: Schemat układu zasilania i sterowania - Mieszadło M13

SKALA RYSUNKU:

PROJEKTANT: inż. TOMASZ WIĘCEK - MAP/0177/PWOE/07 SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA

DATA: 2022 - 02 PODPIS:

OPRACOWAŁ: mgr inż. ANDRZEJ PAWEŁEK

DATA: 2022 - 02

NR RYSUNKU: E91

NUMER STRONY: 1/1

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - KORIOWANIE, POWIELANIE, ITP. BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE - USTAWA O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH