

Uwaga!
Parametry urządzeń typu switch:
temperatura pracy: -10...+60℃
napięcie zasilania: 18~32VDC
materiał obudowy: aluminium
separacja portów

PS - przełącznica światłowodowa

PRO - IN - MAT

ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH I WYKONAWSTWA INSTALACJI SANITARNYCH PRO-IN-MAT
33-100 TARNÓW UL UJEJSKIEGO 12 , TEL. 146272637, e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

„REMONT-MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA DZ. nr 532/2 i 534/2 Rzuchowa gm. Pleśna. w m. RZUCHOWA, GMINA PLEŚNA."

INWESTOR: GMINA PLEŚNA, ZGK W PLEŚNEJ 33-171 PLEŚNA - WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

TYTUŁ: Schemat układu automatyki

SKALA RYSUNKU:

PROJEKTANT:
inż. TOMASZ WIĘCEK - MAP/0177/PWOE/07
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA

DATA: 2022 - 02 PODPIS:

NR RYSUNKU: E105

OPRACOWAŁ:
mgr inż. ANDRZEJ PAWEŁEK

DATA: 2022 - 02

NUMER STRONY: 1/1

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - KORIOWANIE, POWIELANIE, ITP. BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE - USTAWA O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH