



CIĄGI KOMUNIKACYJNE  
BARIERKI I SCHODY  
1:50

PRZEKRÓJ A - A




RZUT REAKTORA



ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DLA JEDNEGO REAKTORA:

- 1.SCHODY SYSTEMOWE Z KSZTAŁTOWNIKÓW STALI ZWYKŁEJ . WYMIARY STOPNIA SCHODÓW 20x30cm, SZEROKOŚĆ SCHODÓW 100cm, STOPNIE SCHODÓW Z KRATY POMOSTOWEJ Z KRATY Z PEŁNEGO TWORZYWA W KOLORZE ŻÓŁTYM - PATRZ SCHEMAT - 2 kpl
- 2.BALUSTRADA TRZYRZĘDOWA Z KSZTAŁTOWNIKÓW STALI 304. WYSOKOŚĆ BALUSTRADY 110cm. ŁĄCZENIE BALUSTRADY DO ŚCIAN ZBIORNIKA I DO KONSTRUKCJI PODESTÓW ZA POMOCĄ TYPOWYCH ŁĄCZNIKÓW LUB KOTEW ZE STALI 304 - 34mb
- 3.SYSTEMOWY PODEST Z KSZTAŁTOWNIKÓW ZE STALI ZWYKŁEJ Z WYPEŁNIENIEM KRATĄ POMOSTOWĄ Z TWORZYW SZTUCZNYCH O WYSOKOŚCI 50mm. SZEROKOŚĆ UŻYTKOWĄ CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH 900mm - 15m2
- 4.DODATKOWE PODPORY Z KSZTAŁTOWNIKÓW ZE STALI 304 O WYMIARACH: 100x100mm O DŁUGOŚCI 500mm KAŻDY: RURA KWADRATOWA 100x100mm O L=800mm Z PRZYSYPAWANĄ PODSTAWĄ Z BLACHY 150x200mm ORAZ KOTWAMI fi 12mm O L=15cm - 8 kpl

SCHEMAT MONTAŻOWY SCHODÓW POZ. 1  
PRZEKRÓJ A - A 1:20



PRO - IN - MAT			
ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH I WYKONAWSTWA INSTALACJI SANITARNYCH PRO-IN-MAT			
33-100 TARNÓW UL. ULJEJSKIEGO 12, TEL. 1462726337, e-mail: mms@poczta.onet.pl			
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:			
"REMONT-MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁKACH			
nr 532/2 i 534/2 Rzuchowa gm. Plesna. W m. RZUCHOWA, GMINA PLESNA."			
INWESTOR: GMINA PLESNA 33-171 PLESNA - WOLWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE			
TYTUŁ: CIĄGI KOMUNIKACYJNE, BARIERKI I SCHODY			
PROJEKTANT:		DATA:	
mgr inż. MAREK MATYJEWICZ - BUA 8346132 i 16988		2022 - 01	
SPECJALNOŚĆ INSTALACJO INŻYNIERYJNA		K-1	
OPRACOWAŁ:		DATA:	
mgr inż. JACEK SZOSTEK		2022 - 01	
SPECJALNOŚĆ INSTALACJO INŻYNIERYJNA		NUMER STRONY:	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE		KOPROWANIE, POWIOLANIE, TYTUŁ BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE - USTAWA O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH	