

Szafka sterownicza SZS0A IP55 pole I

1. Obudowa 1000x1200x300 1 szt
2. Płyta montażowa 1 szt
3. Zestwa do montażu ściennego 1 szt.

Szafka sterownicza SZS0A IP55 pole II

1. Obudowa 1000x1200x300 1 szt
2. Płyta montażowa 1 szt
3. Zestwa do montażu ściennego 1 szt.

Szafka sterownicza SZSIB IP55

1. Obudowa 1000x1000x300 1 szt
2. Płyta montażowa 1 szt
3. Zestwa do montażu ściennego 1 szt.

UWAGA: Ze względu na możliwość zalania nie dopuszcza sie lokalizowania aparatury w dolnej

UWAGA: Szafę wyposażycz w falowniki oraz softstarty przystosowane do zabudowy książkowej

UWAGA: Nowy sprzęt (sterownik PLC, aparatura) zgodnie z istniejacym standardem

PRO - IN - MAT

ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH I WYKONAWSTWA INSTALACJI SANITARNYCH PRO-IN-MAT
33-100 TARNÓW UL UJEJSKIEGO 12 , TEL. 146272637, e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
„REMONT-MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA DZ. nr 532/2 i 534/2 Rzuchowa gm. Pleśna. w m. RZUCHOWA, GMINA PLEŚNA."
INWESTOR: GMINA PLEŚNA, ZGK W PLEŚNEJ 33-171 PLEŚNA - WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

TYTUŁ: Elewacja - Szafa SZS0A i SZS0B

SKALA RYSUNKU:

PROJEKTANT: inż. TOMASZ WIĘCEK - MAP/0177/PWOE/07 SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA
DATA: 2022 - 02 PODPIS:

OPRACOWAŁ: mgr inż. ANDRZEJ PAWEŁEK
2022 - 02

NR RYSUNKU: E28

NUMER STRONY:

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - KORIOWANIE, POWIELANIE, ITP. BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE - USTAWA O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH