

UWAGI:

1. Elementy żelbetowe wykonane z betonu min. B40.
   Istnieje mozliwość wykonania dodatkowej izolacji betonu z zewnątrz przez dwukrotne powleczenie lepikiem asfaltowym na gorąco lub na zimno.
2. W przypadku gruntów silnie agresywnych decyzje co do betonu i izolacji podjąć wspólnie z projektantem.

Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze

42-690 Nowa Wieś
Tworoska
ul. Brynkowska 4

ECOLOGIS

www.ppwecologis.pl
tel. 664 780 554

LOKALIZACJA: Miasto Jordanów, Powiat Suski Obręb: Jordanów	NR PROJEKTU PK-1/03/17
INWESTOR: MIASTO JORDANÓW Ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów	DATA: 03/2017
OBIEKT/TEMAT: Projekt przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ul. Gen. St. Maczka w Jordanowie	RYS. NR: 3
RYSUNEK: Studnia betonowa ø1200	SKALA: –

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Anna Karmańska
upr nr SLK/4252/PWOS/12

OPRACOWAŁ:
mgr inż. Dawid Karmański