



Wójt Gminy Szaflary

Urząd Gminy Szaflary
ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary
www.szaflary.pl

Znak sprawy ZP.271.17.2017
Nr przetargu: 10/2017

Szaflary, dnia 25.04.2017 r.

Pytanie i Odpowiedź

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Pawła II w miejscowości Maruszyna”

Pytanie nr 1

Zwracam się z zapytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę rur kanalizacji deszczowej PVC na rury PP o tej samej nośności? Dotyczy inwestycji „Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Pawła II w miejscowości Maruszyna” (odwodnienie).

Odpowiedź nr 1

Zamawiający wyraża zgodę na zamianę rur PVC na rury PP dwuścienne, karbowane, łączone na wcisk o parametrach wytrzymałościowych (SN8).

Zamawiający przypomina, że udzielona odpowiedź jest wiążąca dla Wykonawców i należy ją uwzględnić przy wycenie ofertowej.

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Oferty należy złożyć **do dnia 28.04.2017 r. do godz. 10:00**

Z poważaniem

Z up. WÓJTA
SEKRETARZ GMINY
Alicja Garbacz