

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – PRZYZIEMIE		
0.1	KOMUNIKACJA	195, 62m²
0.2	SALA GIMNASTYCZNA	687, 50m²
0.3	WENTYLATORNIA	34, 15m²
0.4	KORYTARZ	65, 05m²
0.5	POM. NAUCZYCIELI	17, 70m²
0.6	KORYTARZ	24, 90m²
0.7	PRZEBIERALNIA DAMSKA	27, 20m²
0.8	KORYTARZ	5, 70m²
0.9	SANITARIAT DAMSKI	30, 70m²
0.10	WC DAMSKI	3, 97m²
0.11	WC MĘSKI	3, 97m²
0.12	SANITARIAT MĘSKI	30, 00m²
0.13	KORYTARZ	5, 40m²
0.14	PRZEBIERALNIA MĘSKA	28, 80m²
0.15	MAGAZYN	56, 94m²
0.16	MAGAZYN	14, 46m²
0.17	POM. PORZĄDKOWE	3, 70m²
0.18	SANITARIAT NIEPEŁNOSPR.	6, 80m²
0.19	PRZEBIERALNIA NIEPEŁNOSPR.	6, 30m²
0.20	HALL	29, 77m²
0.21	KL. SCHODOWA 1/2	3, 10m²
0.22	SANITARIAT CHŁOPCÓW	4, 15m²
0.23	WC CHŁOPCÓW	1, 23m²
0.24	WC CHŁOPCÓW	1, 23m²
0.25	WC DZIEWCZĄT	1, 23m²
0.26	WC DZIEWCZĄT	1, 23m²
0.27	SANITARIAT DZIEWCZĄT	1, 23m²
0.28	MAGAZYN	3, 48m²
0.29	SALA PRZEDSZKOLNA	85, 72m²
0.30	SZATNIA PRZEDSZKOLA	13, 03m²
0.31	KORYTARZ	5, 45m²
0.32	POM. SOCJALNE	4, 50m²
0.33	MAGAZYN	66, 47m²
0.34	SZATNIA SZKOLNA	96, 83m²
0.35	MAGAZYN	13, 61m²
0.36	PRALNIA	5, 27m²
0.37	SANITARIAT	14, 79m²
0.38	SANITARIAT	17, 15m²
0.39	JADALNIA	141, 67m²
0.40	WYDAWALNIA	13, 54m²
0.41	ZMYWALNIA	18, 69m²
0.42	POM. PORZĄDKOWE	5, 60m²
0.43	MAGAZYN	4, 40m²
0.44	KUCHNIA	77, 19m²
0.45	MAGAZYN	15, 70m²
0.46	KORYTARZ	35, 26m²
0.47	MAGAZYN	18, 13m²
0.48	MAGAZYN	14, 33m²
0.49	MAGAZYN	5, 64m²
0.50	MAGAZYN	4, 13m²
0.51	PRZEDSIONEK	3, 84m²
0.52	POM. KIEROWNIKA	6, 80m²
0.53	POM. SOCJALNE	6, 96m²
0.54	SANITARIAT	6, 36m²
0.55	MAGAZYN	6, 25m²
0.56	MAGAZYN	6, 42m²
0.57	MAGAZYN	11, 05m²
0.58	MAGAZYN	17, 77m²
0.59	IZBA REGIONALNA	46, 02m²
0.60	POM. GOSPODARCZE	15, 18m²
0.61	KOTŁOWNIA	75, 39m²
0.62	KOTŁOWNIA	26, 13m²
	RAZEM PRZYZIEMIE	2 207, 05m²

LEGENDA

- – wypust zasilający 1-faz
- – kaseta sterująca – oddymianie
- – siłownik – napęd otworów napowietrzających/ klapy oddymiającej
- – czujka dymu
- – pożarowy sygnalizator akustyczny

Zestawienie opraw oświetlenia awaryjnego:

aw1	TM Technologie sp. z o.o. ONTEC □_M2_NM_14LED_□T_AT_DATA (218 lm; 2.0 W)
aw2	TM Technologie sp. z o.o. ONTEC □_W1_NM_1LED_□T_AT_DATA (185 lm; 3.4 W)
aw3	TM Technologie sp. z o.o. ONTEC □_C1_NM_1LED_□T_AT_DATA (204 lm; 3.4 W)
aw4	TM Technologie sp. z o.o. ONTEC □_M2_NM_14LED - WER□JA COLD (218 lm; 2.0 W)

Uwaga: zastosować oprawy awaryjne o czasie działania w trybie awaryjnym min. 2 godz.

Samoczynne szybkie wyłączenie zasilania przez wyłączniki różnicowoprądowe i nadmiarowoprądowe.

Temat	PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNO–PRZEDSZKOLNEGO W ZAKRESIE WYMAGAŃ PRZECIWPOŻAROWYCH, BUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH EWAKUACYJNYCH, IZOLACJI TERMICZNEJ I PRZECIWWODNEJ ORAZ PRZEBUDOWA DACHU WRAZ Z INSTALACJĄ ODGROMOWĄ	
Inwestor	GMINA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA UL. MICKIEWICZA 7, 34–130 KALWARIA ZEBRZYDOWSKA	
Lokalizacja	PRZYTKOWICE 542, 34–141 PRZYTKOWICE działki nr 1195/3, 1197/1, 1198, 1493	
Tytuł rysunku	Plan instalacji elektrycznej – rzut przyziemia	
Specjalność	Elektryczna	
Projektował	mgr inż. Grzegorz Żuk	Nr ewid. 340/2001
Sprawdził	mgr inż. Jacek Środa	Nr ewid. 85/98 B–B
Skala	1:100	
Data	Wrzesień 2017	
Numer rysunku	E–1	