



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - ANTRESOLA		
0.1	KL. SCHODOWA 1/2	4,40m²
0.2	KORYTARZ	11,30m²
0.3	ANTRESOLA	134,00m²
RAZEM ANTRESOLA		150,57m²

- LEGENDA
- wypust zasilający 1-faz
 - kasety sterujące - oddymianie
 - siłownik - napęd otworów napowietrzających / klapy oddymiające
 - czujka dymu
 - pożarowy sygnalizator akustyczny

Zestawienie opraw oświetlenia awaryjnego:

aw1 TM Technologie sp. z o.o. ONTEC S_M2_NM_14LED_ST_AT_DATA (218 lm; 2.0 W)

aw2 TM Technologie sp. z o.o. ONTEC S_W1_NM_1LED_ST_AT_DATA (185 lm; 3.4 W)

aw3 TM Technologie sp. z o.o. ONTEC S_C1_NM_1LED_ST_AT_DATA (204 lm; 3.4 W)

aw4 TM Technologie sp. z o.o. ONTEC S_M2_NM_14LED - WERSJA COLD (218 lm; 2.0 W)

Uwaga: zastosować oprawy awaryjne o czasie działania w trybie awaryjnym min. 2 godz.

Samoczynne szybkie wyłączenie zasilania przez wyłączniki różnicowoprądowe i nadmiarowoprądowe.

Temat	PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ZAKRESIE WYMAGAŃ PRZECIWOPOŻAROWYCH, BUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH EWAKUACYJNYCH, IZOLACJA TERMICZNEJ I PRZECIWMROŹNEJ ORAZ PRZEBUDOWA DACHU WRAZ Z INSTALACJĄ ODGROMOWĄ	
Inwestor	GMINA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA UL. MICKIEWICZA 7, 34-130 KALWARIA ZEBRZYDOWSKA	
Lokalizacja	PRZYTOKOWICE 542, 34-141 PRZYTOKOWICE działki nr 1195/3, 1197/1, 1198, 1493	
Tytuł rysunku	Plan instalacji elektrycznej - rzut antresoli	
Specjalność	Elektryczna	
Projektował	mgr inż. Grzegorz Żuk	Nr ewid. 340/2001
Sprawdził	mgr inż. Jacek Środa	Nr ewid. 85/98 B-B
Skala	1:100	
Data	Wrzesień 2017	
Numer rysunku	E-2	