

Burmistrz Miasta Bukowno
ul. Kolejowa 16
32-332 BUKOWNO

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W BUKOWNIE

dn. 11. 07. 2019

WPLYNEŁO

Nr *gw*

Radna Rady Miejskiej
w Bukownie
Magdalena Kubańska

Nasz znak: PP.0003.3.2019

Bukowno, 10.07.2019 r.

Dot.: interpelacji MK nr 2/2019 złożonej na Sesji Rady Miejskiej w Bukownie
w dniu 13.06.2019 r.

Gmina Bukowno przekazuje w załączeniu odpowiedź TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie na interpelację MK nr 2/2019, dotyczącą interwencji w sprawie przerw dostawy prądu na ul. Wodącej (transformator Krążek), złożoną na Sesji Rady Miejskiej w Bukownie w dniu 13.06.2019 r.

Burmistrz Miasta
[Signature]
mgr inż. Mirosław Gajdziszewski

Zał.:

Kserokopia pisma TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie

Sygnatura: TD/OBD/ODS/2019-07-02/00000007

Adres do korespondencji:
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
ul. Lwowska 23
40-389 Katowice

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616



Będzin, 2 lipca 2019 roku



PP

Sprawa: przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej
Sygnatura: TD/OBD/ODS/2019-07-02/0000007

WPLYNEŁO
SEKRETARIAT URZĘDU
MIEJSKIEGO W BUKOWNIE
08.07.2019
Numer z rejestru pism.....
Ilość załączników.....
Podpis.....

Urząd Miejski w Bukownie
ul. Kolejowa 16
32-332 Bukowno

Szanowni Państwo,

odpowiadając na pismo z 18 czerwca 2019 roku informujemy, że prowadzenie ruchu sieci przez przedsiębiorstwo energetyczne nie może całkowicie wyeliminować występowania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej dla odbiorców, które w zależności od czasu ich trwania zostały szczegółowo opisane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, tj.:

- przemijające (mikroprzerwy), trwające krócej niż 1 sekundę,
- krótkie, trwające nie krócej niż 1 sekundę i nie dłużej niż 3 minuty,
- długie, trwające nie krócej niż 3 minuty i nie dłużej niż 12 godzin,
- bardzo długie, trwające nie krócej niż 12 godzin i nie dłużej niż 24 godziny,
- katastrofalne, trwające dłużej niż 24 godziny.

Zgodnie z przepisami ww. Rozporządzenia dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych IV i V dopuszczalny czas trwania:

1. jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć w przypadku:
 - a) przerwy planowanej - 16 godzin,
 - b) przerwy nieplanowanej - 24 godzin;
2. przerw w ciągu roku stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich nie może przekroczyć w przypadku:
 - a) przerw planowanych - 35 godzin,
 - b) przerw nieplanowanych - 48 godzin.

Analiza dokumentacji ruchowej wskazuje, że od 1 stycznia do 26 czerwca 2019 roku dla stacji transformatorowej zasilającej budynki przy ul. Wodącej w Bukownie zanotowaliśmy wystąpienie 41 przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, w tym:

- 1 przerwę planową o czasie trwania 7 godzin, 4 minut i 10 sekund,