

Wyjaśnienia nr 2

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Rzeplinie, w gminie Skąpa poprzez budowę boiska do piłki nożnej, boiska do siatkówki i koszykówki oraz terenu rekreacyjnego wyposażonego w urządzenia typu street-workout”

Pytanie nr 1:

W oparciu o udzielone odpowiedzi informujemy, że rys.3-zawiera 2 kolory(załącznik). Jeśli zamawiający oczekuje wykonania boiska w trzech kolorach proszę o ich podanie oraz wskazanie układu koloru (czy chodzi o rzut trójwymiarowy boiska z projektu str. 5?)

Odpowiedź Zamawiającego:


Zamawiający potwierdza, że do układu kolorów należy korzystać wyłącznie z rysunku nr 3 pt. „rzut boiska wielofunkcyjnego”. Układ kolorów ma rozgraniczać boiska do siatkówki, koszykówki i badmintona. Dwa kolory: czerwony i zielony mają być wykorzystane do rozgraniczenia trzech powierzchni boisk

Pytanie nr 2:

Odnosząc się także do odpowiedzi na pytanie 4 - jeśli zamawiający potwierdza, że ET jest podbudową-to w związku z tym nawierzchnia jest jednowarstwowa-projekt podaje ELTAN P-czyli 35mm ET plus EPDM 10mm (jedna warstwa).

Odpowiedź Zamawiającego:

Dla Zamawiającego istotne jest, aby zostały wykonane wszystkie warstwy opisane w projekcie zagospodarowania terenu: warstwa odsączająca, zasadnicza oraz górna użytkowa.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Skąpa

Krzysztof Wójtowicz