

Łabowa, dnia 28 lipca 2020r.

Nr sprawy: **GPL. 271.2.4.2020**

Zamawiający:

GMINA ŁABOWA

adres : **33 - 336 ŁABOWA 38**

internet: www.labowa.pl

tel. /18 / 4142450

e-mail: gmina@labowa.pl

faks: /18 / 4142451

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego:

MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU URZĘDU GMINY ŁABOWA

w ramach projektu

„MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU URZĘDU GMINY ŁABOWA W GMINIE ŁABOWA”
współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Oś 4 Regionalna polityka energetyczna; Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym; Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - spr

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły n/w zapytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

„ Dzień dobry,

W nawiązaniu do postępowania przetargowego p.t. „ Modernizacja energetyczna budynku urzędu gminy łabowa” proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania modułów fotowoltaicznych o mocy 315 Wp (przy zastosowaniu 32 szt. modułów instalacja osiągnie moc 10,08 kW) ?
2. Czy zamawiający dopuszcza możliwość zamontowania instalacji o mocy przekraczającej 10 kW ?
3. Czy zamawiający dopuszcza możliwość zamontowania falownika i mocy wyjściowej 10 kW ?

W odpowiedzi na powyższe pytania Zamawiający wyjaśnia:

Ad.1.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość zastosowania modułów fotowoltaicznych o mocy 315 Wp(przy zastosowaniu 32. modułów instalacja osiągnie moc 10,08 kW).

Ad.2.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zamontowania instalacji o mocy przekraczającej 10 kW.

Ad.3.

Zamawiający dopuszcza możliwość zamontowania falownika i mocy wyjściowej 10 kW

2. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019.1843 ze zm.) Zamawiający modyfikuje specyfikację istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

Załącznik Nr 2 – Wykaz dokumentacji projektowej – przedmiar robót otrzymuje nowe brzmienie jak w załączeniu.

3. Wprowadzone zmiany są wiążące dla Wykonawców.

4. Pozostałe postanowienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

WÓJT
Marta Ślaby