

Łabowa, dnia 28 lipca 2020r.

Nr sprawy: **GPL. 271.2.5.2020**

Zamawiający:

GMINA ŁABOWA

adres : **33 - 336 ŁABOWA 38**

internet: www.labowa.pl e-mail: gmina@labowa.pl

tel. /18 / 4142450 faks: /18 / 4142451

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego:

MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MACIEJOWEJ
w ramach projektu

„Modernizacja energetyczna budynku szkoły podstawowej im. Św. Kingi w Maciejowej w Gminie Łabowa”
współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Oś 4 Regionalna polityka energetyczna; Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym
i mieszkaniowym; Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - spr

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły n/w zapytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytania 1 Wykonawcy:

„Dzień dobry,

W nawiązaniu do postępowania przetargowego p.t. „ Modernizacja energetyczna budynku szkoły podstawowej w Maciejowej” proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania modułów fotowoltaicznych o mocy 315 Wp (przy zastosowaniu 32 szt. modułów instalacja osiągnie moc 10,08 kW) ?
2. Czy zamawiający dopuszcza możliwość montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu hali sportowej zlokalizowanej przy budynku szkoły ?
3. Czy zamawiający dopuszcza możliwość zamontowania instalacji o mocy przekraczającej 10 kW ?
4. Czy zamawiający dopuszcza możliwość zamontowania falownika o mocy wyjściowej 10 kW ?”

W odpowiedzi na powyższe pytania Zamawiający wyjaśnia:

Ad.1.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania modułów fotowoltaicznych o mocy 315 Wp (przy zastosowaniu 32 szt. modułów instalacja osiągnie moc 10,08 kW).

Ad.2.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu hali sportowej zlokalizowanej przy budynku szkoły .

Ad.3.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zamontowania instalacji o mocy przekraczającej 10 kW.

Ad.4.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zamontowania falownika o mocy wyjściowej 10 kW.

Pytania 2 Wykonawcy:

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: **MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MACIEJOWEJ** w ramach projektu „Modernizacja energetyczna budynku szkoły podstawowej im. Św. Kingi w Maciejowej w Gminie Łabowa

- 1) Czy w ofercie należy przewidzieć montaż systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej np. firmy GAZEX?
- 2) Czy w ofercie należy przewidzieć montaż nowych kominów czy należy wykorzystać istniejące?
- 3) Czy Zamawiający dopuści zastosowanie grzejników stalowych płytowych zamiast grzejników aluminiowych?
- 4) Czy konstrukcja dachu umożliwi obciążenie jej panelami fotowoltaicznymi? Czy należy wykonać wzmocnienie dachu pod tą instalację?
- 5) Czy podczas trwania gwarancji Wykonawca ma zapewnić serwis kotłów gazowych?
- 6) Zamawiający jasno i wyraźnie preferuje producenta styropianu (Austroterm) oraz producenta wełny mineralnej (Rockwool) czy Zamawiający dopuści innych producentów tych produktów?

7) Zamawiający planuje docieplić powierzchnię strychu wełną mineralną brak w przedmiarze wykonania przejść np. do wyłazu dachowego lub kominów. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

8) Czy w ofercie należy przewidzieć sprzątnięcie strychu i koszty utylizacji znajdujących się tam rzeczy?

W odpowiedzi na powyższe pytania Zamawiający wyjaśnia:

Ad.1.

Wykonawca winien przewidzieć w ramach modernizacji kotłowni montaż systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej. Zamawiający nie wskazuje konkretnego producenta.

Ad.2.

Należy wykorzystać istniejące przewody spalinowe,

Ad.3.

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania grzejników stalowych płytowych zamiast grzejników aluminiowych.

Ad.4.

Konstrukcja dachu umożliwi obciążenie jej panelami fotowoltaicznymi.

Ad.5.

Podczas trwania gwarancji Wykonawca zapewnia serwis kotłów gazowych.

Ad.6.

Zamawiający nie preferuje konkretnego producenta styropianu oraz producenta wełny mineralnej, do realizacji zamówienia mogą być zastosowane materiały innych producentów. W związku z powyższym dokonuje modyfikacji załącznika do SIWZ – przedmiar robót.

Ad.7.

Strychy są dostępne nie wymagają wykonywania przejść, o których mowa w pytaniu.

Ponadto przy obliczaniu ceny ofertowej Wykonawca może posiłkować się załączonym do SIWZ przedmiarem robót, nie stanowi on jednak szczegółowych wytycznych dla Wykonawcy do obliczenia ceny ofertowej.

Ad.8.

Strych jest opróżniony ze sprzętu.

2. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019.1843 ze zm.) Zamawiający modyfikuje specyfikację istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

Załącznik Nr 2 – Wykaz dokumentacji projektowej – przedmiar robót otrzymuje nowe brzmienie jak w załączeniu.

3. Wprowadzone zmiany są wiążące dla Wykonawców.

4. Pozostałe postanowienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

WÓJT
Marta Słabę
Marta Słabę