

Łabowa, dnia 14 sierpnia 2020r.

Znak sprawy: GPL.271.2.6.2020

Zamawiający:

GMINA ŁABOWA

adres : **33 - 336 ŁABOWA 38**

internet: www.labowa.pl e-mail: gmina@labowa.pl

tel. / 018 / 471 12 84 faks: /018 / 4711266

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Remont drogi gminnej Nr K 291621 w miejscowości Roztoka Wielka i Krzyżówka

WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając w oparciu o art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na postawione pytanie w skierowanym do niego wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Treść pytania:

„..... zwraca się z prośbą o odpowiedź:

1. *Przedmiar robót poz.13d. 1.2 oraz ST D.06.03.01 wskazuje do wykonania podbudowę z kruszywa łamanego, natomiast rysunek-przekrój typowy stanowiący załącznik do w/w postępowania wskazuje wykonanie pobocza z destruktu asfaltowego. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i jednoznaczne wskazanie materiału, z którego należy wykonać pobocza.*
2. *Proszę o wskazanie kolejności ważności następujących dokumentów, a mianowicie: przedmiaru, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.*

Pomimo tego, iż czas na złożenie zapytań do w/w postępowania już upłynął, prosimy o udzielenie wyjaśnień na powyższe pytania, gdyż mają istotny wpływ na cenę oferty.”

Odpowiedź:

Ad.1 Pobocza należy wykonać z kruszywa łamanego.

Ad.2 Wymienione w pkt.2 dokumenty są dokumentami w których został opisany przedmiot zamówienia. Zamawiający nie może wskazać kolejności ważności tych dokumentów.

Pozostałe postanowienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Wójt Gminy
/-/Marta Słaby