

Uście Gorlickie, dnia 4 stycznia 2021 r.

Znak postępowania: BPŚ.271.11.2020

GMINA UŚCIE GORLICKIE
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel. 18 351 60 42, tel./fax 18 351 60 41
NIP 738-21-44-864 REGON 491892759

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: Zapytania Ofertowego pn. **Wodociąg i kanalizacja Uście Gorlickie – rozbudowa i przebudowa” II Zapytanie** realizowanego w ramach projektu pn. „Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej Oś 5. Ochrona środowiska Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych Poddziałanie 5.3.2. Gospodarka wodno – kanalizacyjna – spr, nr projektu RPMP.05.03.02-12-0995/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM.

Zamawiający informuje, że wpłynęło zapytanie od Wykonawcy dotyczące treści Zapytania Ofertowego. W niniejszym piśmie Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie nr 1

W przedstawionych tabelach brakuje punktów pracy pomp.

Odpowiedź nr 1

- W tabelach zestawień pompowni określono wydajność, wysokość podnoszenia pomp oraz moc i średnice przewodu tłoczego
- W części elektrycznej i sanitarnej są zestawienia mocy pomp, projekty zagospodarowania oraz profile sieci tłocznej przepompowni ścieków.

Zamawiający wyjaśnia, że z w/w materiałów można dobrać właściwe pompy dla przepompowni ścieków.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert na dzień: **12 stycznia 2021 r., godz. 10:00**. Otwarcie ofert nastąpi o godz. **10:30**.

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

W przypadku ofert składanych drogą elektroniczną, hasło niezbędne do otwarcia oferty należy przesłać na adres mailowy Zamawiającego wskazany w treści Zapytania Ofertowego do godz. **10:10**.

Zatwierdzam:

WÓJT
Pracownik
Zbigniew Ludwin