




Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna

TS/ER/7487/S.1198915/BR/66/3557/2020

Tychy, dnia 28.07.2020r.



Urząd Gminy w Brzeszczach
Jednostka Realizująca Projekt
ul. Kościelna 4
32-620 Brzeszcze

dotyczy: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Białej i Hubala, w Jawiszowicach".

W odpowiedzi na pismo znak: JRP.7011.4.2019, z dnia 09.07.2020r. oraz w nawiązaniu do ustaleń spotkania, które odbyło się w dniu 08.07.2020r., Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna podtrzymuje zapisy uzgodnienia wydanego pismem z dnia 22.09.2016r., nr: TS/ER/11717/S.407828/BR/66/5378/2016, odnośnie realizacji inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Białej i Hubala, w Jawiszowicach"

Poniżej podajemy warunki techniczne dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia:

1. Z uwagi na występujące w terenie zmiany w zakresie infrastruktury technicznej, w odniesieniu do pierwotnego stanu objętego Decyzją Starosty Oświęcimskiego Nr 747/16 oraz Decyzją Wojewody Małopolskiego Nr 169/16, roboty należy prowadzić pod ścisłym nadzorem służb technicznych RPWiK Tychy S.A., tel. 32/211-14-66.
2. W miejscach skrzyżowania z istniejącą siecią wodociągową oraz przyłączami wodociągowymi (na załączonych podkładach mapowych uwidocznionych kolorem niebieskim) należy wykonać zabezpieczenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Przy realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej należy bezwzględnie zachować minimalną odległości 1,50 m, pomiędzy skrajnią wodociągu a ścianką rury bądź studni kanalizacyjnej.
4. W przypadku zbliżenia do sieci wodociągowej na odległość mniejszą niż 1,5 m, licząc pomiędzy ścianką zewnętrzną wodociągu a skrajnią rurociągu kanalizacyjnego, wymagane jest ocieplenie wodociągu na długości min. 1,0 m, w każdą stronę od punktu zbliżenia.
5. Roboty w rejonie istniejącego uzbrojenia Przedsiębiorstwa (sieć wodociągowa wraz z przyłączami), należy poprzedzić przekopami kontrolnymi, wykonywanymi ręcznie, pod nadzorem przedstawiciela RPWiK Tychy S.A. - Oddziału Eksploatacji Sieci Brzeszcze, telefon 32/211-14-66.
6. Dla sprawności przeprowadzenia robót, ww. nadzór nad robotami powinien być zlecony pisemnie do RPWiK Tychy S.A. w terminie minimum dwóch tygodni przed planowanym ich rozpoczęciem. Z uwagi na charakter terminu zgłoszenia (planowany), niezbędnym jest telefoniczne powiadomienie służb RPWiK Tychy S.A. (Oddział Eksploatacji Sieci w Brzeszczach – tel. /32/211-14-66), o rzeczywistym terminie rozpoczęcia robót. Jeżeli zaproponowane prace rozpoczęte zostaną bez powyższego powiadomienia, RPWiK Tychy S.A. zastrzega sobie prawo wystąpienia do stosownego organu, o wstrzymanie robót. Zlecając nadzór prosimy o powołanie się na numer niniejszego uzgodnienia.
7. W przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami lub uszkodzenia urządzenia, będącego własnością RPWiK Tychy S.A., Inwestor zobowiązany jest do pokrycia kosztów usunięcia awarii oraz kosztów poniesionych strat eksploatacyjnych i pełnienia nadzorów branżowych, lub po uzgodnieniu z Przedsiębiorstwem, do przełożenia lub usunięcia tego urządzenia.

43-100 Tychy, ul. Sadowa 4

NIP: 646-001-03-22, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000 219629

Tel. centrala: 32 325-70-00, 227-40-31 do 3, Fax: 32 325-70-05, Sekretariat: 32 325-70-01

www.rpwik.tychy.pl, e-mail: rpwik@rpw.tychy.pl, sekretariat@rpw.tychy.pl

Kapitał zakładowy - 56 581 970,00 zł, wpłacony w całości.



8. Koszty wykonania zabezpieczenia sieci RPWiK Tychy S.A. oraz pełnienia nadzorów branżowych ponosi Inwestor.

Nadmieniamy, iż przypadki kolizji z uzbrojeniem Przedsiębiorstwa ujawnione w terenie, niemożliwe do przewidzenia na etapie projektowym, a wynikiem w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, muszą być likwidowane na warunkach ustalonych z RPWiK Tychy S.A.

Cena usługi niniejszego uzgodnienia wynosi 66,22 zł.+ VAT.

Termin ważności uzgodnienia wynosi 2 lata od daty wystawienia.

Z poważaniem

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor ds. Technicznych

mgr inż. Marek Dygoń

Załączniki:

- projekt zagospodarowania terenu - 5 arkuszy.