

Wyjaśnienia do postępowania R.I.272.1.41.2022 dotyczące Modernizacji placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łabowej.

Pytanie od pani Pauliny Kazik paulina@hustawki.com skierowane w dniu 28.04.2022 r.

Pytanie 1:

Bardzo proszę o informacje jaką nawierzchnie należy przyjąć do wyceny? Układana z płytek czy wylewana bezspoinową? Jaki kolor ma mieć nawierzchnia? Bardzo proszę również o informacje czy należy wycenić także obrzeża, jeżeli tak to jakie i w jakiej ilości?

Odpowiedź:

Informacje dotyczące jaką nawierzchnie i co jest przedmiotem zamówienia są określone w załącznikach do postępowania (Opis przedmiotu zamówienia, Projekt umowy i Przedmiar robót). Nie mniej jednak ponownie podaje dla informacji, że **istniejące na przyszkolnym placu zabaw płyty z epdm stanowiące nawierzchnie bezpieczną placu uległy uszkodzeniu. W to miejsce należy zamontować nawierzchnie poliuretanową przepuszczalną jednowarstwową gr. 13 mm (bezspoinowa elastyczna masa, składająca się z barwnego granulatu EPDM (frakcja 1-4 mm) wymieszanego z dwuskładnikowym systemem poliuretanowym) ułożoną na podbudowie z betonu jamnisteo (C 15/20) o gr. 12 cm i geowłókninie. Utylizacja rozebranych (uszkodzonych) płyt po stronie Wykonawcy.**

Rodzaj materiału, ilości: robót, materiałów i sprzętu niezbędne do realizacji prac zostały określone w przedmiarze robót.

Kolor zamontowanej nawierzchni to zbliżony do koloru czerwonego (ceglasty, bordowy, czerwony).

Zamawiający nie przewiduje wymiany istniejących obrzeży.