

Wyjaśnienia do postępowania R.I.272.1.41.2022 dotyczące Modernizacji placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łabowej.

Pytanie od pani Pauliny Kazik paulina@hustawki.com skierowane w dniu 28.04.2022 r.


Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści nawierzchnie wylewaną, bezspoinową o następujących warstwach: SBR (warstwa amortyzująca) 40 mm, EPDM (warstwa użytkowa) 10 mm ? Łączna grubość nawierzchni 50 mm.

Odpowiedź:

Zakres prac Zamawiający określił w załącznikach do postępowania (Opis przedmiotu zamówienia, Projekt umowy i Przedmiar robót).

Jeszcze raz Zamawiający podaje, że istniejące na przyszkolnym placu zabaw płyty z epdm stanowiące nawierzchnie bezpieczną placu uległy uszkodzeniu. W to miejsce należy zamontować nawierzchnie poliuretanową przepuszczalną jednowarstwową gr. 13 mm (bezspoinowa elastyczna masa, składająca się z barwnego granulatu EPDM (frakcja 1-4 mm) wymieszanego z dwuskładnikowym systemem poliuretanowym) ułożoną na warstwie podkładowej (warstwa żwirowa 2-5 mm, mieszanka granulatu gumowego SBR (frakcja 1-4 mm) połączone lepiszczem poliuretanowym) gr. 35 mm, a następnie na podbudowie z betonu jamnisteo (C 15/20) o gr. 12 cm i geowłókninie. Utylizacja rozebranych (uszkodzonych) płyt po stronie Wykonawcy. Z uwagi na powyższe Zamawiający nie dopuszcza zaproponowane przez Panią rozwiązanie.


z up. WÓJTA/GMINY
mgr Sławomir Rybarski
Zastępca Wójta Gminy Łabowa