

Oświęcim, 21 czerwca 2022 r.

WZ.6220.3.2022

**DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH**

Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 2, art. 84, art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu

wniosku Pana Przemysława Zacnego reprezentującego firmę NET ZACNY2 Sp. o. o., ul. Drozdów 31, 43-450 Ustroń, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: **„Budowa farmy fotowoltaicznej „Poręba Wielka 1” o mocy do 2,5 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą przewidzianej do realizacji w miejscowości Poręba Wielka, Gmina Oświęcim”**

po zasięgnięciu opinii

1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie (postanowienie z dnia 28 kwietnia 2022 r., znak: OO.4220.1.104.2022.MT),
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu (opinia sanitarna z dnia 12 kwietnia 2022 r., znak: ONNZ.90831.22.1.2022),
3. Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (opinia z dnia 12 kwietnia 2022 r., znak: KR.ZZŚ.2.435.89.1.2022.1Ł).

orzekam:

przedsięwzięcie pn.: **„Budowa farmy fotowoltaicznej „Poręba Wielka 1” o mocy do 2,5 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą przewidzianej do realizacji w miejscowości Poręba Wielka, Gmina Oświęcim”** nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Określam:

1. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:

- 1) W celu zmniejszenia uciążliwości hałasu powstającego w trakcie realizacji przedsięwzięcia, prace budowlane prowadzone z wykorzystaniem maszyn generujących nadmierny hałas, należy wykonywać w porze dziennej, tj. w godzinach od 6:00 do 22:00,
- 2) Teren zaplecza budowy, miejsca postojowe maszyn i urządzeń oraz miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów należy zorganizować w sposób zapewniający ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem. Nawierzchnie placów postojowych dla maszyn, środków transportu, miejsc magazynowania odpadów materiałów budowlanych należy wykonać jako szczelne,

- 3) Prace budowlane należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, aby wykluczyć możliwość zanieczyszczenia środowiska gruntowo wodnego np. z powodu wycieków paliwa i oleju z maszyn, poprzez używanie wyłącznie sprawnych maszyn oraz zaopatrzenie terenu budowy w sorbenty na wypadek ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych,
- 4) Wszystkie gatunki małych zwierząt (w szczególności chronionych – płazów, gadów, drobnych ssaków), w każdym stadium rozwojowym stwierdzone na terenie prowadzonych robót winny być odłowione i przeniesione poza teren realizacji przedsięwzięcia do najbliższych miejsc uwzględniających bieżące potrzeby siedliskowe poszczególnych gatunków,
- 5) W celu ułatwienia migracji małym i średnim zwierzętom, należy zastosować ogrodzenia, które zostaną skonstruowane tak, aby nie zaburzać dyspersji zwierząt.

2. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 14 lutego 2022 r. Pan Przemysław Zacny reprezentujący firmę NET ZACNY2 Sp. o. o., ul. Drozdów 31, 43-450 Ustroń wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: **„Budowa farmy fotowoltaicznej „Poręba Wielka 1” o mocy do 2,5 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą przewidzianej do realizacji w miejscowości Poręba Wielka, Gmina Oświęcim”**.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) - dalej ustawa OOS, organem właściwym do rozpoznania sprawy i stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jest Wójt Gminy Oświęcim.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.) ww. przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, może być wymagane.

Pismem z dnia 25 lutego 2022 r., znak: WZ.6220.3.2022 wezwano Inwestora do uzupełnienia braków we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W dniu 22 marca 2022 r. Pan Przemysław Zacny przedłożył uzupełnienie.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, tut. Organ w dniu 28 marca 2022 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu w opinii sanitarnej z dnia 12 kwietnia 2022 r., znak:

ONNZ.90831.22.1.2022 stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Dyrektor Zarządu Zlewni w Krakowie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w opinii z dnia 12 kwietnia 2022 r., znak: KR.ZZŚ.2.435.89.1.2022.1Ł zajął stanowisko, że planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2022 r., znak: OO.4220.1.104.2022.MT stwierdził, że planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko pod warunkiem uwzględnienia w decyzji warunków korzystania ze środowiska wymienionych w punkcie 1 sentencji niniejszej decyzji.

Planowana inwestycja będzie polegała na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy sumarycznej do 2,5 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 1023/174, 1023/176, 1023/178, 1023/180, 1023/182 obręb Poręba Wielka, gmina Oświęcim. Teren, na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia, znajduje się na obszarze dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren przedsięwzięcia położony jest w południowo-wschodniej części gminy Oświęcim w miejscowości Poręba Wielka. Obszar planowanej inwestycji przeznaczony pod farmę fotowoltaiczną to użytki rolne, które w chwili obecnej stanowią głównie grunty orne.

W odległości ok. 300 m na północ od planowanego przedsięwzięcia znajdują się grunty leśne. Najbliższy obszar chroniony akustycznie (zabudowa mieszkalna) graniczy z północno wschodnią stroną terenu inwestycyjnego.

Realizacja inwestycji nie będzie wiązała się z wycinką drzew czy podejmowaniem jakichkolwiek działań mających negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Panele fotowoltaiczne zostaną zabezpieczone powłoką antyrefleksyjną mającą na celu złagodzenie bądź całkowite wyeliminowanie powstawania zagrożeń związanych imitacją powierzchni lustra wody, a także powstawanie tak zwanego efektu olśnienia. Ma to zapobiec oślepianiu ptaków mogących przelatywać nad instalacją.

Między rzędami paneli będzie utrzymywana powierzchnia biologicznie czynna. Teren planowanej farmy fotowoltaicznej zostanie ogrodzony. Konstrukcja ogrodzenia będzie ażurowa i wykonana w taki sposób aby nie zaburzać dyspersji zwierząt. Pomiędzy powierzchnią terenu, a dolną podstawą ogrodzenia planuje się pozostawienie ok. 20 cm odstępu umożliwiającego migracje drobnych kręgowców.

Zaplecze socjalne budowy będzie obejmowało kontenery magazynowe i przenośne toalety.

W trakcie realizacji inwestycji woda na cele socjalne i porządkowe będzie dowożona w formie butelkowanej. Na etapie realizacji inwestycji ilość wody potrzebna na cele socjalne wyniesie ok. 50-60 dm³/dobę na jednego pracownika.

Ścieki powstałe podczas budowy będą bezpośrednio odprowadzane do szczelnego zbiornika a następnie wywożone wozem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków.

Podczas transportu i montażu elementów farmy fotowoltaicznej wystąpi typowe zapotrzebowanie na paliwo niezbędne do napędu maszyn i urządzeń. Dienne zużycie paliwa na etapie budowy będzie wynosiło ok. 100 kg. Przybliżone zużycie energii elektrycznej przy

budowie inwestycji wyniesie ok. 38 kW/h. Największe zużycie materiałów pojawi się w fazie budowy (elementy nośne paneli fotowoltaicznych, przewody i kable, ogrodzenie).

Szacunkowe zapotrzebowanie na główne surowce i materiały wykorzystywane na etapie realizacji prac budowlanych wyniesie:

- beton (lub prefabrykowane płyty betonowe) - 25 m³,
- kruszywo (różne frakcje i rodzaje) - 250 m³,
- stal i inne metale - 50 Mg.

Składowanie materiałów wykorzystywanych do budowy będzie się odbywało w sposób uporządkowany w wyznaczonych miejscach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo - wodnego oraz przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.

Nie przewiduje się tankowania maszyn na placu budowy. Zaplecze budowy zostanie wyposażone w sorbenty konieczne do likwidacji ewentualnych wycieków w celu zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego.

Każdorazowo przed podjęciem prac w obrębie wykopów będzie przeprowadzana kontrola obecności zwierząt, a w przypadku stwierdzenia ich występowania zostaną one odłowione i przeniesione poza obszar robót, do siedliska zapewniającego możliwość dalszej wędrówki. W celu zabezpieczenia wykopów będą wykorzystywane szczelne ścianki (deski) o wysokości ok. 0,5 m nad powierzchnią gruntu.

Realizacja przedsięwzięcia będzie się wiązała z powstawaniem odpadów w postaci:

- opakowań po materiałach budowlanych, które będą segregowane, a następnie wykorzystywane, bądź przeznaczone do unieszkodliwiania,
- złomu stalowego, który będzie oddawany do punktów skupu złomu,
- odpadów z budowy (tj. kawałków drewna, styropianu, papy, szkła), które będą zbierane do pojemników i wywożone na składowisko, bądź przekazane do odzysku.

Zaplecze budowy będzie wyposażone w odpowiednie pojemniki, worki i kontenery przewidziane do magazynowania powstających odpadów. Miejsca magazynowania odpadów będą zabezpieczone przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, dostępem osób trzecich oraz ewentualnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego.

Następnie odpady będą przekazywane uprawnionym podmiotów posiadającym zezwolenia na gospodarowanie poszczególnymi odpadami.

Podczas eksploatacji inwestycji, w związku z okresową konserwacją stacji transformatorowych lub sytuacjami awaryjnymi, będą mogły powstawać odpady niebezpieczne i odpady inne niż niebezpieczne. Ilość odpadów niebezpiecznych będzie znikoma. Będą to zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w katalogu odpadów 16 02 09 do 16 02 12. Do odpadów innych niż niebezpieczne należeć będą zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, elementy z nich usunięte oraz odpady ze stosowania krzemu i jego pochodnych w ogniwach fotowoltaicznych.

Na etapie prowadzenia robót budowlanych wystąpi przede wszystkim emisja pyłu i zanieczyszczeń do powietrza oraz emisja hałasu powstająca podczas prac budowlanych, transportu materiałów budowlanych samochodami ciężarowymi i pracy sprzętu budowlanego. W celu ograniczenia niedogodności związanych z emisją spalin i hałasu, prace

będą wykonywane w miarę możliwości w porze dziennej od godziny 6:00 do godziny 22:00, przy użyciu sprzętu budowlanego będącego w dobrym stanie technicznym. Emisje będą miały charakter lokalny i czasowy. Przy odpowiedniej organizacji, opracowanym harmonogramie prac oraz staranności ich wykonywania, zminimalizowane zostanie oddziaływanie inwestycji na środowisko, a etap budowy nie powinien stanowić uciążliwości dla najbliższej zabudowy.

Mycie paneli fotowoltaicznych planowane jest raz lub dwa razy do roku, w zależności od potrzeb. Nie przewiduje się mycia paneli za pomocą środków chemicznych.

Techniki mycia paneli będą przyjazne dla środowiska i całkowicie dla niego bezpieczne.

Woda na teren inwestycji dowożona będzie w specjalnych samochodach – beczkowozach i użyta w ilości około 4 m³ na każdy 1 MWp wykonanej instalacji.

Podczas etapu eksploatacji przedsięwzięcia panele fotowoltaiczne nie będą emitowały hałasu ani wibracji. Jedynym źródłem wydającym dźwięk będą transformatory, których moc akustyczna w odległości 1 m wyniesie ok. 58 dB. Po uwzględnieniu izolacyjności akustycznej, jaką zapewni obudowa stacji transformatorowej wykonana z betonu moc akustyczna transformatora wyniesie do 22 dB przy urządzeniu. Natomiast w odległości kilkunastu metrów transformator praktycznie nie będzie słyszalny. Instalacja fotowoltaiczna będzie pracowała tylko w porze dziennej, dlatego wyklucza się jakiekolwiek oddziaływanie akustyczne na tereny sąsiadujące z planowaną inwestycją w porze nocnej.

Podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie nastąpi przekroczenie dopuszczalnych wartości natężenia pola elektrycznego.

Planowana inwestycja położona jest poza obszarami Natura 2000. Najbliższy obszar Natura 2000 - Obszar Specjalnej Ochrony Dolina Dolnej Soły PLB120004W znajduje się w odległości ok. 350 m. Konstrukcja pod panele fotowoltaiczne jest mało zagęszczona, oparta jest na fundamentach punktowych, jej pale podczas montażu będą wbijane bezpośrednio do gruntu. Planowane przedsięwzięcie, jako inwestycja proekologiczna, produkująca energię elektryczną ze źródła odnawialnego bez emisji zanieczyszczeń, nie wpłynie na utratę różnorodności gatunków, w tym gatunków chronionych na mocy przepisów dyrektywy siedliskowej i dyrektywy ptasiej oraz nie wpłynie na bogactwo gatunków lub skład gatunkowy siedlisk na przedmiotowym obszarze. Przedsięwzięcie nie wywoła pośrednio lub bezpośrednio szkody, utraty siedlisk oraz nie wpłynie na funkcję ekosystemu na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Ponadto nie wystąpi znacząco negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze i przedmioty ochrony danego obszaru wymienione w Zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Soły zmienione Zarządzeniami z dnia 30 stycznia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 31 stycznia 2017 r., poz. 860, Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 31 stycznia 2017 r., poz. 633).

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza wyznaczonymi korytarzami ekologicznymi.

Koszenie będzie wykonywane maksymalnie dwa razy w roku i odbywało się będzie na wysokości nie mniejszej niż 15 cm za pomocą traktorów z kosiarką, od centrum

przedsięwzięcia w kierunku granic działki, aby umożliwić ewentualną ucieczkę zwierząt przebywających na terenie farmy.

W obszarze oddziaływania inwestycji nie stwierdzono występowania chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Nie stwierdzono, aby na terenie inwestycji występowały dzikie zwierzęta, które bytują na stałe na danym terenie.

Przedsięwzięcie planowane jest w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych – dalej JCWP Macocha (kod: PLRW20002621335229) oraz na obszarze jednolitej części wód podziemnych - dalej JCWPd 158 (kod: PLGW2000158). Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911):

- JCWP Macocha, kod: PLRW20002621335229 jest to naturalna część wód, dla której wyznaczono cel środowiskowy: dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Aktualna ocena stanu wykazała zły stan wód. Jest to JCWP zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, dla której wyznaczono derogację ze względu na brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja komunalna i przemysłowa. W programie działań zaplanowano działanie obejmujące przegląd pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi przez użytkowników w zlewni JCWP z uwagi na zagrożenie osiągnięcia celów środowiskowych, zgodnie z art. 325 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) – dalej Prawo wodne, mające na celu szczegółowe rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu. W zlewni JCWP występuje presja komunalna. W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, które nie są wystarczające, aby zredukować tę presję w zakresie wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu. W związku z powyższym wskazano również działania uzupełniające, obejmujące przeprowadzenie pogłębionej analizy presji w celu zaplanowania działań ukierunkowanych na redukcję fosforu. Z uwagi na czas niezbędny do wdrożenia powyższych działań, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027.
- JCWPd kod: PLGW2000158, dla której wyznaczono cele środowiskowe: dobry stan ilościowy i dobry stan chemiczny. Ocena stanu wykazała dobry stan ilościowy i dobry stan chemiczny. Jest to JCWPd w dobrym stanie ogólnym, niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.

W odniesieniu do obszarów chronionych w rozumieniu art. 16 pkt 32 ustawy Prawo wodne (obejmujących jednolite części wód przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, jednolite części wód przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych, obszary wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916), dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, obszary przeznaczone do

ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym) na terenie, na którym planowane jest przedsięwzięcie wyznaczono jednolitą część wód podziemnych (kod: PLGW2000158) przeznaczoną do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych (który obejmuje cały kraj).

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem stref ochronnych ujęć wód, poza obszarem Głównego Zbiornika Wód Podziemnych oraz poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne.

Z uwagi na rodzaj, charakterystykę i lokalizację planowanej inwestycji, nie przewiduje się negatywnego wpływu tego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód powierzchniowych, jednolitych części wód podziemnych oraz obszarów chronionych, o których mowa w art. 56, art. 59 i art. 61 ustawy Prawo wodne.

Z analizy dołączonej do wniosku dokumentacji oraz uwarunkowań związanych z zakwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy OÖŚ wynika, że ze względu rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem jego skali i jego powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się ich wzajemnych oddziaływań, wielkości zajmowanego terenu, możliwych emisji i występowania innych uciążliwości, ryzyka wystąpienia poważnej awarii, a także jego położenia względem obszarów wrażliwych i cennych przyrodniczo, wykorzystywania zasobów naturalnych, usytuowania przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszaru Natura 2000 oraz pozostałych form ochrony przyrody i obszarów wodno-błotnych oraz innych o płytkim zaleganiu wód gruntowych, a także rodzaju i zasięgu możliwego oddziaływania, rozważanego w odniesieniu do wielkości i złożoności oddziaływania, czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania, obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać, przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest konieczne.

W toku prowadzonego postępowania strony nie złożyły żadnych wniosków.

Z uwagi na brak określenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, nie zachodziła konieczność zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, stosownie do zapisów art. 79 ust. 1 ustawy OÖŚ.

Uwzględniając wszystkie ww. informacje stwierdzono, że nie zachodzą przesłanki do obligatoryjnego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy OÖŚ, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy.

Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Złożenie

wniosku może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem 6-cio letniego terminu, o którym mowa powyżej, od Wójta Gminy Oświęcim, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wniosek, o którym mowa powyżej, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy wydające decyzje określające warunki korzystania ze środowiska w zakresie, w jakim ma być uwzględniona przy wydawaniu tych decyzji, wydające decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy OOS oraz przyjmujące zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1a ustawy OOS.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Oświęcim, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.) za powyższą decyzję pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł.



(pieczęć okrągła)

Z up. Wójta
Anna Fajfer
Kierownik
Wydziału Ochrony Środowiska

(pieczęć imienna i podpis osoby
upoważnionej do wydawania
decyzji)

Załącznik:

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Inwestor,
2. Strony postępowania – zgodnie z art. 49 K.p.a.
3. aa - MR.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie – doręczenie zgodnie z art. 39 § 1 K.p.a., ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - doręczenie zgodnie z art. 39 § 1 K.p.a., ul. Więźniów Oświęcimia 10, 32-600 Oświęcim,
3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Krakowie PGW Wody Polskie - doręczenie zgodnie z art. 39 § 1 K.p.a., ul. Morawskiego 5, 30-102 Kraków.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Inwestycja będzie polegała na budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej zainstalowanej mocy do 2,5 MWp, w skład której będzie wchodziło od 2500 do 6250 sztuk paneli fotowoltaicznych w zależności od mocy zastosowanych modułów o mocy od 400 do 1000 Wp, przyłączonych do linii średniego napięcia.

Farma fotowoltaiczna zlokalizowana będzie na działkach o nr ew.: 1023/174, 1023/176, 1023/178, 1023/180, 1023/182 obręb Poręba Wielka, gmina Oświęcim. Całkowity obszar inwestycji wyniesie 2,5 ha.

Przewidywana roczna produkcja energii z farmy wyniesie do ok. 2500 MWh. Projekt przewiduje zastosowanie paneli fotowoltaicznych najnowszej generacji o mocy około 540 Wp wraz z podkonstrukcją mocującą o maksymalnej wysokości do 5 m. Instalacja składać się będzie z paneli PV montowanych na aluminiowych stelażach za pomocą kotw wbijanych w ziemię. Odległość między rzędami paneli wyniesie 5 m. Inwestor zakłada montaż 3-fazowych inwerterów, 2-10 szt. (w przypadku inwertera centralnego), do 250 szt. (w przypadku inwerterów rozproszonych) o łącznej mocy zainstalowanej do 2500 kW.

W celu przekazania energii elektrycznej do systemu elektroenergetycznego zaplanowano stację transformatorową. Planowana stacja to stacja typu kontenerowego z wydzielonymi pomieszczeniami dla rozdzielni niskiego napięcia, komór transformatorowych oraz rozdzielni średniego napięcia. Ww. pomieszczenia zostaną wyposażone w instalację ogrzewania elektrycznego, instalację gniazd 1-faz. i 3-faz., instalację oświetlenia, wyłączniki ppoż. Przewiduje się usytuowanie transformatorów w kontenerach prefabrykowanych ustawionych bezpośrednio na gruncie. Kontenery jako abonencka stacja elektroenergetyczna będą się składać z komory obsługi, komory transformatora 15/0,4 kV, rozdzielnic niskiego napięcia oraz rozdzielnic średniego napięcia. Zaplanowano 3 transformatory o łącznej mocy ok. 3125 kVa. Projekt zakłada montaż okablowania prądu stałego DC od paneli do inwerterów (na trasach kablowych zamocowanych do podkonstrukcji paneli - pod panelami) oraz prądu przemiennego AC od inwerterów do stacji trafo (na trasach kablowych zamocowanych do podkonstrukcji paneli oraz w gruncie do stacji trafo).

W celu uzyskania możliwości zdalnej kontroli nad pracą elektrowni planuje się zainstalowanie systemu, który umożliwi zbieranie, archiwizowanie i przesyłanie danych dotyczących ilości wyprodukowanej i przesyłanej energii elektrycznej do systemu elektroenergetycznego, a także systemu, który umożliwi przesyłanie informacji o pracy oraz ewentualnych awariach i uszkodzeniach urządzeń elektronicznych, elektrycznych i elektroenergetycznych. Połączenia pomiędzy poszczególnymi sekcjami ogniw fotowoltaicznych, prowadzone będą naziemnie pod panelami, po konstrukcji metalowej. W celu zapobiegania awariom, przewiduje się regularne przeprowadzanie kontroli. Wykorzystany sprzęt będzie zabezpieczony materiałami ognioodpornymi, zapobiegającymi pożarom. Dodatkowo przewiduje się budowę instalacji odgromowej i przeciwprzepięciowej. Zainstalowany zostanie monitoring, aby zmniejszyć ryzyko uszkodzeń przez osoby trzecie.