



Utworzenie 30 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka w gminie Miasto Jordanów w miejscowości Jordanów

Znak postępowania IRG.271.1.2.2024

Jordanów, dnia 20.02.2024 r.

**Wykonawcy w postępowaniu
nr IRG.271.1.2.2024**

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji pn. **Utworzenie 30 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka w gminie Miasto Jordanów w miejscowości Jordanów**
Nr postępowania: IRG.271.1.2.2024

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605), zwaną dalej „ustawą pzp” Zamawiający informuje, że w dniu 16.02.2024 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania do treści SWZ. Poniżej Zamawiający zamieszcza treść pytań wraz z odpowiedziami.

PYTANIE 1 :

„ Prosimy o udostępnienie zestawień materiałowych instalacji wentylacji mechanicznej, w celu rzetelnego przygotowania oferty. W przedmiarze brakuje podstawowych materiałów i ich ilości.”

ODPOWIEDZ:

Zamawiający do uzupełnienia przedmiaru przedstawia wygenerowane zestawienie z programu (załącznik nr 1 do odpowiedzi), które potwierdza parametry techniczne elementów na rysunku S.7 - ZGH23rpt2, znajdującym się w załączniku nr 9 do SWZ Projekt Techniczny.

PYTANIE 2:

„Prosimy o wyjaśnienie kwestii w zakresie wentylacji mechanicznej. W projekcie umieszczony został okap nad kuchenką 4-palnikową. W związku z tym prosimy o określenie czy ma to być zwykły okap z wentylatorem i pochłaniaczem, czy też okap przemysłowy z łapaczami tłuszczu? Jakie wymiary ma posiadać? Jeżeli ma to być okap przemysłowy bez wentylatora, to czy zaprojektowany rodzaj wentylatora kanałowego jest z godny ze sztuką instalacyjną, tzn. czy nie powinien być wykonany w wersji kuchennej.”

ODPOWIEDŹ :

Wywiew powietrza z kuchni i zmywalni poprzez okap obsługiwany wentylatorem z wyrzutem pionowym i odpornym na temperaturę 120°C, zlokalizowanym na dachu budynku . Okap gastronomiczny nad kuchnią o wymiarach minimalnych (szerokość x głębokość x wysokość) 70 x 60 x 40cm Zabudowa filtra na jednej ze ścian (okap przyścienny). Okap w wersji wyciągowej.

Okap przeznaczony jest do wychwytywania odprowadzania ciepła, pary, spalin, nieprzyjemnych zapachów itp. z pomieszczeń kuchennych. Całość okapu wykonana ze stali nierdzewnej (nie gorsza niż AISI 304) - spawanej. Okap wyposażony w filtr



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU



Utworzenie 30 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji
żłobka w gminie Miasto Jordanów w miejscowości Jordanów

Znak postępowania IRG.271.1.2.2024

labiryntowy zakończony systemem rynien ociekowych odprowadzających
zanieczyszczenia.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną jej część i są wiążące dla
Wykonawców z chwilą ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy przedłuża termin składania i
otwarcia ofert. Wobec tego:

Rozdział XVIII SWZ pkt.1-2 otrzymuje brzmienie:

- „1. Termin składania ofert: 26.02.2024. r. godz.9.30
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.02.2024 r., o godzinie 10.00 w siedzibie
Zamawiającego.”

Rozdział XVII SWZ pkt.1 otrzymuje brzmienie:

- „1.Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni,tj do dnia 26.03.2024 r. Bieg
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

Zamawiający informuje, że w zw. z powyższym zmianie uległo ogłoszenie o
zamówieniu, które zostało opublikowane w Biuletyn Zamówień Publicznych:
<https://ezamowienia.gov.pl/>. Treść ogłoszenia jest dostępna ,
<https://bip.malopolska.pl/umjordanow>.

Burmistrz Miasta Jordanowa

Andrzej Malczewski



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU