

Czernichów, dnia 2019-02-11

Znak pisma: **IP.271.4.2019**

WYKONAWCY
(wg rozdzielnika)
STRONA INTERNETOWA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wołowicach”; Nr sprawy: IP.271.4.2019.

W związku z użyciem w dokumentacji przetargowej nazw własnych producentów - pomimo już użytych w postępowaniu klauzul równoważności opisanych w ust. 9-10 Rozdziału IV SIWZ - Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) modyfikuje treść SIWZ, w szczególności załączników nr 10.1 i 10.2 oraz 8.5 do SIWZ.

Modyfikacja 1: Dotyczy załącznika nr 10.1 do SIWZ:

- 1) opis robót w poz. 33 przyjmuje brzmienie: Dwukrotna impregnacja desek do podbicia impregnatem do drewna (cz. stara)
- 2) opis robót w poz. 54 przyjmuje brzmienie: Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho z płytą MDF, gr. 200+6 mm;
- 3) opis robót w poz. 78 przyjmuje brzmienie: Ręczne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych preparatem (asfaltowo-żywiczny roztwór gruntujący);
- 4) opis robót w poz. 79 przyjmuje brzmienie: Szpachlowanie powierzchni pionowych masą asfaltowo-żywiczną;
- 5) opis robót w poz. 80 przyjmuje brzmienie: Docieplenie ścian płytami polistyrenowymi XPS gr. 10 cm montowanymi punktowo;
- 6) opis robót w poz. 109 przyjmuje brzmienie: Dwukrotna impregnacja przez powlekanie preparatami solowymi metodą smarowania bali lub krawędziaków - środek impregacyjny-grzybobójczy;
- 7) W zestawieniu materiałów dla przedmiaru:
 - a) poz. 43 przyjmuje brzmienie: Ekologiczna zaprawa klejąca,
 - b) poz. 44 przyjmuje brzmienie: Masa asfaltowo-żywiczna,
 - c) poz. 56 przyjmuje brzmienie: Płyty styropianowe z płytą MDF gr. 200+6 mm,
 - d) poz. 64 przyjmuje brzmienie: Szybkoschnący preparat gruntujący,
 - e) poz. 78 przyjmuje brzmienie: Asfaltowo-żywiczny roztwór gruntujący,
 - f) poz. 79 przyjmuje brzmienie: Środek impregacyjny do drewna,
 - g) poz. 80 przyjmuje brzmienie: Środek impregacyjny-grzybobójczy;

Modyfikacja 2: Dotyczy załącznika nr 10.2 do SIWZ:

- 1) opis robót w poz. 137 przyjmuje brzmienie: Ochronnik przepięciowy typu DG M TNS 275 FM lub równoważny (równoważność: 4-biegunowy do sieci 230 V AC);
- 2) opis robót w poz. 137 przyjmuje brzmienie: Ochronnik przepięciowy typu DG M YPV SCI 1000 FM lub równoważny (równoważność: ochronnik do instalacji fotowoltaicznej PV do 1000 V).

Modyfikacja 3: Dotyczy załącznika nr 8.5 do SIWZ, w szczególności pliku Szkoła Wołowice_instalacje_1.pdf (PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY): str. 38 opis nagrzewnicy powietrza przyjmuje brzmienie: nagrzewnica powietrza wodna, maksymalny wydatek powietrza 5200 m³/h, moc grzewcza nominalna 30-60 kW, z konsolą montażową, z elastycznymi rurami przyłączeniowymi.

Niniejsze pismo staje się integralną częścią SIWZ.
Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Zastępca Wójta

mgr Maciej Gędek

Sporządzono 1 egz.:

1 egz. - A/a. + Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego + przesłano mailem do Wykonawców.