

Czernichów, dnia 2019-09-24

Znak pisma: **IP.271.8.2019**

**WYKONAWCY  
(wg rozdzielnika)  
STRONA INTERNETOWA**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Głęboka termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Czernichowie”; Nr sprawy: IP.271.8.2019.

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań od Wykonawców dotyczących przedmiotowego postępowania przetargowego, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1:** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

**Odpowiedź 1:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 2:** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

**Odpowiedź 2:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 3:** Prosimy o doprecyzowanie, z jakiego materiału mają być wykonane rynny i rury spustowe. W załączniku nr. 8.1 zamieszczonym w dniu 23-09-2019 r. na Państwa stronie internetowej, dział 5.5. ORYNNOWANIE, jest wzmianka, że rynny mają być z blachy tytanocynkowej, w kolejnym zdaniu, że z blachy ocynkowanej, natomiast w przedmiarach z blachy powlekaniej. Informacja ta jest konieczna do prawidłowego określenia ceny oferty, gdyż występują znaczne różnice cenowe w poszczególnym wykonaniu orynnowania.

**Odpowiedź 3:** Rynny i rury spustowe winny być wykonane z blachy powlekaniej, zgodnie z przedmiarem robót.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Niniejsze pismo staje się integralną częścią SIWZ.

**Zastępca Wójta  
mgr Maciej Gędłek**

Sporządzono 1 egz.:

1 egz. - A/a. + Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego + przesłano mailem do Wykonawców.