

dot. wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. **Budowa sieci wodociągowej dla powstającej strefy aktywności gospodarczej w Babicach.**

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U.2019.1843 ze zm./ w związku z otrzymanym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, podajemy treść zapytania i odpowiedź jaką na nie udziela Zamawiający:

Pytanie: Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji: czy zamawiający dopuści wykonanie przedmiotowego zadania metodą przewiertu sterowanego, co w znaczny sposób ułatwi realizację zadania w tak specyficznym (nawodnionym) terenie i tym samym przyspieszenie tempa prac w aspekcie krótkiego terminu umownego zakończenia zadania (w okresie jesiennym, który to okres z uwagi na opady atmosferyczne jeszcze spotęguje skalę trudności wykonania zadania z uwagi na spodziewane podniesienie poziomu wód gruntowych).

Odpowiedź: Metoda wykonania prac przewiertem sterowanym nie spełnia wymagań przetargowych, jest niezgodna z zatwierdzoną dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Zamawiający nie dopuszcza wykonania całości prac metodą przewiertu sterowanego.

Z up. Wójta

Dawid Pierzchała
Zastępca Wójta

Wyk. A.Bałys