



# ZAKŁAD ENERGETYCZNY KRAKÓW

## SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 12216 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie

Kapitał zakładowy 102.519.600zł

### REJON DYSTRYBUCJI - KROWODRZA

ul. Śląska 10 30-003 Kraków

Biuro Studiów i Projektów  
Budownictwa Wodnego i Melioracji  
Stachowicza 5  
30-103 Kraków

13 czerwiec 2002

Kraków, dn.

wasz znak:

WR\_RD4/2032/995/02

nasz znak:

#### Warunki przyłączenia

dotyczy

W odpowiedzi na złożony wniosek podajemy warunki przyłączenia:

1. Nazwa i adres obiektu: zasilanie pompowni ścieków P8- Wołowice nr działki 563.
2. Przyłączenie obiektu o mocy przyłączeniowej 9,0kW do sieci dystrybucyjnej zasilanej ze stacji transformatorowej WOŁOWICE-ZLEWNIA MLEKA [4621] wymaga:
  - a) w zakresie budowy przyłącza: napowietrzne AsXSn 4x16 mm<sup>2</sup> +ZPP zlokalizowany na słupie.
  - b) w zakresie rozbudowy sieci: nie dotyczy .
  - c) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji i sieci: wykonania linii zalicznikowej i instalacji elektrycznej wewnętrznej na powyższe należy uzyskać zgodę właściciela /zarządzającego obiektem.
3. Miejscem dostarczania energii będzie: zaciski prądowe na wejściu do zabezpieczeń w ZPP, w kierunku instalacji odbiorcy.
4. Granicę własności stanowić będą: zaciski prądowe na wejściu do zabezpieczeń w ZPP, w kierunku instalacji odbiorcy.
5. Układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej zawierający licznik bezpośredni energii elektrycznej 3-fazowy 1-taryfowy zainstalowany będzie: w zestawie przyłączowo - pomiarowym ZPP zlokalizowanym na słupie sieci n/n..
6. Zabezpieczenie ~~główne~~/przedlicznikowe\* o wielkości 16 A usytuowane będzie: przed licznikiem
7. Wymagany stosunek poboru mocy biernej do czynnej w miejscu przyłączenia  $\text{tg } \varphi \leq 0,4$ .
8. Sieć niskiego napięcia pracuje w układzie: TN-C.
9. Warunki przyłączenia zachowują ważność na okres 2 lat od daty ich wydania.
10. Informacje dodatkowe:
  - a) informujemy że Zakład Energetyczny Kraków SA realizuje zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia do miejsca dostarczania energii po wcześniejszym zawarciu przez Odbiorcę umowy o przyłączenie do sieci co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r - Prawo energetyczne (Dz.U.97 Nr 54, poz. 348 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia MG z dnia 25 września 2000r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obrotu energią elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. Nr 85, poz. 957).
  - b) projektowana zabudowa winna uwzględniać wszystkie urządzenia i sieci elektroenergetyczne, z którymi mogłaby kolidować.
  - c) zaleca się wykonanie ochrony przed przepięciami zgodnie z PN/E-05009443,
  - d) zabrania się załączania: spawarek, zgrzewarek, term przepływowych o mocy powyżej 6,0kW,
  - e) powyższy sposób zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii, odbiorniki wymagające bezprzerwowego zasilania należy zaopatrzyć we własne, niezależne źródło energii,
  - f) wykonanie zasilania winno odpowiadać zarządzeniu nr 41/97 Dyrektora ZEK S.A. z dnia 13.05.1997r.
  - g) z uwagi na cykl realizacji inwestycji wynoszący 180 dni RD-Krowodrza prosi o zawarcie umowy przyłączeniowej najpóźniej 6 miesięcy przed planowanym terminem uruchomienia,
  - h) Informujemy, iż zawarcie umowy przyłączeniowej będzie możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 261-25-49.

Załączniki:

- projekt umowy o przyłączenie do sieci,
- informacja dot. wymaganych dokumentów koniecznych do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci,

warunki przyłączenia przygotował Henryka Lidwin

k/o:  
1x PE Alwernia  
1x a/a.

Z upoważnienia  
Dyrektora Rejonu Dystrybucji Krowodrza

mgr inż. Piotr Jełonek  
Kierownik Wydziału Zarządzania Siecią