

Znak postępowania: GK.271.I.1.2021.MN

Skąta, dn. 16.11.2021 r.

Zamawiający:

Gmina Skąta

Rynek 29

32-043 Skąta

Wyjaśnienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pod nazwą: „Przebudowa Istniejącego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Skąta” w formule zaprojektuj i wybuduj.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. – prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje poniżej treść zapyta, które wpłynęły do zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 16:

Czy w budynku numer 1,2,3,4 opróżnienie wyposażenia jest po stronie zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający opróżni zawartość budynku 1,2,3 i 4.

Pytanie 17:

Czy wykonawca ma zutylizować wszystkie materiały powstałe podczas rozbiórek?

Odpowiedź:

Wykonawca zagospodaruje wszystkie materiały powstałe podczas rozbiórek.

Pytanie 18:

Czy rozbiórkom i utylizacji podlegają całe obiekty wraz z całością fundamentów, czy dopuszczalne jest pozostawienie części fundamentów w ziemi niekolidujących z nowymi obiektami?

Odpowiedź:

Obiekty podlegają rozbiórce w całości wraz z fundamentami, tak aby nowopowstałe obiekty zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 19:

Czy kontener znajdujący się przy granicy działki za budynkiem 4 zostanie usunięty przez zamawiającego?

Odpowiedź:

Kontener zostanie usunięty przez zamawiającego.

Pytanie 20:

Jakie elementy funkcjonalne dla zachowania ciągłości pracy PSZOK w czasie budowy ma zapewnić wykonawca dla obsługi PSZOK?

Odpowiedź:

Stała obsługa PSZOK, to 4 osoby, dla których należy przewidzieć pomieszczenia socjalno-sanitarne. Należy uwzględnić wydzielanie części placu o pow. około 800 m², na którym realizowana będzie przedmiotowa inwestycja, celem ustawienia kontenerów przeznaczonych do zbiórki odpadów.

Pytanie 21:

Czy demontaż i utylizacja starego ogrodzenia jest po stronie wykonawcy?

Odpowiedź:

Tak, wykonawca zobowiązany będzie do demontażu i utylizacji ogrodzenia.

Pytanie 22:

Po czyjej stronie jest utylizacja i demontaż słupów żelbetonowych zlokalizowanych na terenie zakładu w ilości szt. 8.

Odpowiedź:

Usunięcie 4 słupów zlokalizowanych przy budynku 4 (instalacja odgromowa), będzie należało do wykonawcy. W zakresie pozostałych słupów – zgodnie z wytycznymi TAURON Dystrybucja.

Pytanie 23:

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że zasilanie elektryczne sąsiednich obiektów jest poza zakresem wyceny.

Odpowiedź:

Zgodnie z Warunkami technicznymi usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej – skan dokumentu w załączeniu.


Pytanie 24:

**Czy inwestor jest w posiadaniu koncepcji przebudowy sieci napowietrznej?
W przypadku braku proszę o przedstawienie założeń do wyceny lub wyłączenie z zakresu.**

Odpowiedź:

W załączeniu skan Warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SWZ.

Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Skała

David Litwa