

Skąta, dnia 16.11.2021 r.

Zamawiający:

Gmina Skąta

Rynek 29

32-043 Skąta

Znak postępowania: GK.271.I.1.2021.MN

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „**Przebudowa Istniejącego Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Skąta**” w formule zaprojektuj i wybuduj.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytania do PFU:

Pytanie 7.

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę aranżacji rampy pod kątem poprawy jej funkcjonalności. Kontenery ustawione do rampy tylko krótkim bokiem zapełniają się do połowy długości - pracownicy muszą przerzucać odpady na drugi koniec kontenera.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany aranżacji rampy i ustawienia kontenerów.

Pytanie 8.

Czy Zamawiający dopuszcza rampę prefabrykowaną o nawierzchni betonowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rampę prefabrykowaną o powierzchni betonowej, z zachowaniem szczelności połączeń elementów prefabrykowanych.

Pytanie 9.

Jaka jest wysokość rampy, jaka jest długość najazdów na rampę?

Odpowiedź:

Wysokość rampy zostanie ustalona na etapie Projektu Budowlanego. Długość zjazdu zgodna z dopuszczalnymi spadkami zostanie określona po ustaleniu wysokości rampy.

Pytanie 10.

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „konstrukcja metalowa prefabrykowana”?

Odpowiedź:

Zamawiający ma na myśli: stalową konstrukcję budynku dachu.

Pytanie 11.

Czy Zamawiający oczekuje sanitariatu z szatnią i prysznicami w budynku z magazynami i garażami?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje wykonania przedmiotowego budynku wraz z częścią sanitarną zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Pytanie 12.

Czy w tym budynku należy wydzielić ścianą pow. 72, 39 m²?

Odpowiedź:

W tym budynku nie należy wydzielać ścianą powierzchni 72,39 m²

Pytanie 13.

Czy należy zaprojektować trzy bramy garażowe w jednej ścianie? Jeżeli tak to brakuje powierzchni na:

a) część magazynową

b) pomieszczenie magazynowe + garaż śmieciarki 72, 39 m²

Odpowiedź:

Lokalizacja bram została wskazana na planie sytuacyjnym.

Pytanie 14.

Co oznacza dla Zamawiającego wentylacja mechaniczna wspomagana?

Odpowiedź:

Zamawiający ma na myśli instalację wentylacji mechanicznej.

Pytanie nr 15.

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 26.11.2021 ze względu na złożoność tematu i jego typ tj. zaprojektuj i wybuduj.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedziami na pytania nr 5 i 6 udzielonymi w dniu 10.11.2021 r.

Odpowiedź na pytanie nr 4. zamieszczone w piśmie z dnia 10.11.2021 r.:

Pytanie nr 4.


Na podstawie jakich dokumentów formalnych Zamawiający zamierza przyjmować odpady zawierające azbest zgodnie z Ustawą o odpadach oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 02 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest?

Odpowiedź:

W związku z faktem, że na terenie PSZOK nie ma możliwości składowania odpadów zawierających azbestu, Zamawiający potrzebuje fragmentu placu zabezpieczonego w sposób analogiczny do placu składowania azbestu. Szczególnie wskazuje się na zaprojektowanie placu, jako elementu terenu, z którego wody opadowe nie będą wpływały na pozostałą część parkingu oraz należy wykonać zabezpieczenia uniemożliwiające spływ wody z tego terenu na tereny zielone.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Skała

Dawid Litwa