

Skąła, dnia 01.03.2022r.

Zamawiający:

Gmina Skąła

Rynek 29

32-043 Skąła

Znak postępowania: **GI.271.I.1.2022.AN**

Wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Stoki, gmina Skąła”**.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2021r., 1129 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1.

Z zamieszczonych przez Zamawiającego dodatkowych odwiertów wynika, że na co najmniej jednym odcinku wykonywanym przewiertem występuje skała (odcinek SC6-SC13). Co w przypadku natrafienia przez Wykonawcę na skałę twardą?

Odpowiedź:

Dodatkowe otwory, nr: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37 zostały wywiercone do głębokości jaka wynika z profilu. Wg informacji od geologa w otworze nr 36 na głębokości : od 3 do 5,5 m występuje skała miękka (opoka). Z powyższego wynika, że na projektowanych poziomach usytuowania kanalizacji nie występuje skała twarda. W przypadku ewentualnego napotkania miejscowego zalegania skały twardej lub głazów narzutowych należy zastosować - odpowiedni rodzaj głowicy (np. dozbroić maszynę w tzw. gryzer, rozwiertak). W przypadku głazów można zastosować tzw. wykop ratunkowy.

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp wprowadza następującą modyfikację SWZ:

-W Rozdz. X SWZ ust. 2

Zamiast:

„2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, **tj.03.03.2022r., godz. 09:30**, i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP. „,

Powinno być:

„2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, **tj.07.03.2022r., godz. 09:30**, i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP. „,

-W Rozdz. XI ust.1 SWZ

Zamiast:

„1.Wykonawca jest związany **ofertą 30 dni od** upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, **tj. do dnia 01.04.2022 roku**”

Powinno być:

„1.Wykonawca jest związany **ofertą 30 dni od** upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, **tj. do dnia 05.04.2022 roku**”

- W Rozdz. XIII pkt. 11 SWZ

Zamiast:

„11.Termin składania ofert upływa w **dniu 03.03.2022 roku, o godz. 09:30**. Decyduje data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego zegarem Głównego Urzędu Miar.”

Powinno być:

„11.Termin składania ofert upływa w **dniu 07.03.2022 roku, o godz. 09:30**. Decyduje data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego zegarem Głównego Urzędu Miar.”


- W Rozdz. XIV pkt. 1 SWZ

Zamiast:

„1.Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu **03.03.2022 roku, godz. 12:00**. Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert.”

Powinno być:

„1.Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu **07.03.2022 roku, godz. 12:00**. Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert.”

Burmistrz
Miasta i Gminy Skała

Krzysztof Wójtowicz